

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název veřejné zakázky :	Výměna oken v budově školy
Zadavatel :	Mateřská škola, základní škola a dětský domov Ivančice, příspěvková organizace
IČ zadavatele :	70840661
Druh veřejné zakázky :	stavební práce
Druh zadávacího řízení :	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel předmětné veřejné zakázky byly doručeny dotazy v následujícím znění:

1. ve výpise výplní stavebních otvorů - nový stav je u pozice O/1 uvedeno dodávka včetně vnitřních žaluzií, v rozpočtu není položka za žaluzie uvedena má se okno pozice O/1 cenit včetně dodávky žaluzií, nebo bez ní?
2. ve výpise výplní stavebních otvorů - nový stav je u položek O/8 až O15 a u položky č D/1 uveden požadavek na osazení bezpečnostním sklem odolným proti vloupání, ale není uvedeno jaké třídy odolnosti je sklo požadováno?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ (VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) :

- Ad1) Okna je nutno dodat v provedení odpovídajícím technickému standardu podle přílohy B3 projektové dokumentace (B3 – Technické a užitné standardy) a také podle jednotlivých položek výpisu výrobků, na které odkazují položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Okna O/1 je tedy nutno ocenit a dodat včetně vnitřních žaluzií.
- Ad2) Okna dodávaná s bezpečnostním zasklením budou dodána s bezpečnostním sklem kategorie P2A dle ČSN EN 356. Bezpečnostní sklo lze dodat také jako vnitřní sklo trojskla.

V Ivančicích dne 3.4.2018

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele