

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně,
Jeřábkova 4, 602 00 BRNO

Číslo jednací : KHSJM 32838/2013/HDM/VY
Spisová značka : S-KHSJM 31412/2013
K podání : KHSJM 31412/2013/HDM/VY
Vyřizuje : MUDr. Alena Dvořáková
Č.j. odesílatele : 09/2013-1
ÚP: Vyškov
Telefon: 517306402, 728022818
Mail: alena.dvorakova@khsbrno.cz

Ing. Bohdan Tišer
Projektová činnost ve výstavbě
Milešovice 6
683 54 Otnice

Ve Vyškově dne 29. července 2013

**„Podzemní spojovací chodba“ v budově Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice -
závazné stanovisko pro vydání územního a stavebního povolení**

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně jako dotčený správní úřad podle § 82 odst. 2 písm.i) z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), vydává dle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), ve smyslu § 149 odst. 1 z.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) pro vydání územního a stavebního povolení toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

s o u h l a s í

s vydáním územního a stavebního povolení, týkající se stavby: **„Podzemní spojovací chodba“ v budově Gymnázia a OA Bučovice**, investor: Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, Součkova 500, 685 01 Bučovice, IČ: 00559261 (dále jen „žadatel“).

Odůvodnění:


Dne 18.7.2013 byla Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně doručena žádost Ing. Bohdana Tišera, Milešovice 6, 683 54 Otnice, IČ: 72327651, zastupujícího na základě plné moci žadatele, o vydání závazného stanoviska pro územní a stavební povolení, týkající se akce: **„Podzemní spojovací chodba“ v budově Gymnázia a OA Bučovice**. Předmětná žádost byla KHS Jmk zaevidována pod č.j.: KHSJM 31412/2013/HDM/VY.

Předložená projektová dokumentace řeší následující:
Podzemní spojovací chodba mezi hlavní budovou gymnázia a stávající budovou internátu bude po odstranění stávajících konstrukcí provedena nově z důvodu narušení nosných konstrukcí, vlhnutí a zatékání. Nově navržená podzemní chodba je navržena jako kombinace monolitických ŽB stěn a dna překrytých prefabrikovanými stropními ŽB panely, které působí jako rozpěry stěn. Odvětrání tohoto objektu bude provedeno stávajícím způsobem, tj.

přirozeným větráním přes navazující objekty a nově podtlakovým větráním elektrickým ventilátorem umístěným v místnosti č. 0.24. Nově bude podzemní spojovací chodba vytápěna pomocí ocelových deskových otopných těles.

Vzhledem k tomu, že předložený návrh projektové dokumentace vyhovuje požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., vyhlášce č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, bylo možno vyslovit s předloženým návrhem souhlas bez připomínek.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4 602 00 Brno
-49-



MUDr. Alena Dvořáková
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
územního pracoviště Vyškov

Příloha:

1x projektová dokumentace

Rozdělovník:

1. adresát
2. spis KHS Jmk, HDM, ÚP Vyškov