


Označení armatur:

VRTR Ventil radiátorový rohový, termostatická regulace
RŠ Šroubení radiátorové rohové

POZNÁMKA:

Stávající litinové článkové radiátory budou ve všech rekonstruovaných místnostech sociálního zařízení demontovány včetně armatur a nahrazeny deskovými tělesy s ventily s termostatickými hlavicemi pro veřejné prostory a regulačním šroubením s uzavíráním a vypouštěním.



0,000 = PODLAHA V 1.PATŘE				
Ved. projektant	Ing. Z. Kočí		UNIVERS projekt v.o.s. Pechova 1595/5, 615 00 Brno IČ: 607 24 609 <i>ing. Vlastimil Smolka projekce vytápění e-mail: smolka@atlas.cz</i> 	
Zodp. projektant	Ing. V. Smolka			
Vypracoval	Ing. V. Smolka			
Investor	KRAJSKÝ ÚŘAD JIHMORAVSK. KRAJE, ŽEROTÍNOVO NÁM. 3/5,601 82 BRNO			
Stavba MODERNIZACE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ŽEROTÍNOVO NÁM. Č. 3/5			Formát	2xA4
			Datum	07/2017
			Účel	DPS
			Zak.č.	
Výkres	ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ - PŮDORYSY		Měřítko 1:100	Výkres č. 1