

Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

Zvýšení kvality odborné přípravy ve strojírenství a elektrotechnice – stavební práce

Zadavatel:

Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace
Uhelná 3264/6, 669 02 Znojmo
IČ: 00530506



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

V zaslaném vysvětlení zadávací dokumentace č.1 - 15.5.2018 - příl.č. 1 VV ve znění vysvětlení zad. dok. č. 1 vypadla položka č. 22. v počtu 4 ks

22	1-VL1	Pinus nigra brepo -borovice černá zakrslá s balem,, výška s balem 100cm, průměr balu 36cm	ks	4,00000
----	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------

žádám o zaslání opraveného VV.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Vypadlá položka byla doplněna. Upravený výkaz výměr je přílohou č. 1 tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

V textové části PD- vytápění – ve „SPECIFIKACI materiálu, technické a užitné standardy“ jsou v pol. č. 2 uvedeny 4 ks kohout plnicí a vypouštěcí DN-10, ve VV D.I. č. -15.5.018 - je uvedeno v položce č. 24:

24	734209102	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8, včetně ventilu odvzdušňovacího automatického	kus	4,00000
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------

prosím o opravu VV.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Text položky č. 24 byl upraven. Upravený výkaz výměr je přílohou č. 1 tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

V textové části PD- vytápění – ve „SPECIFIKACI materiálu, technické a užitné standardy“ je v pol. č. 3 uveden :“ Proporcionální přepouštěcí ventil DN-15 - 1ks“ VV D.I. č. 1-15.5.2018 tuto položku neobsahuje, prosím o opravu VV.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Přepouštěcí ventil nebude použit.

Přílohy:

Příloha č. 1 SVZD č. 2 Výkaz výměr ve znění Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dodavatelé do svých nabídek použijí výkaz výměr ve znění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, v případě, že nabídka dodavatele nebude obsahovat výkaz výměr ve znění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, může být nabídka tohoto dodavatele vyloučena.

Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25. 5. 2018 10:00. Všechny ostatní skutečnosti se vážou na provedenou změnu.

Veřejné otevírání nabídek proběhne dne 25. 5. 2018 10:01 hod na adrese Starobrněnská 20, 602 00 Brno.

V Brně, dne 17. 5. 2018

RPA Tender, s.r.o.
Zástupce zadavatele