



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Odbor investic

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 75243/2018

Profil zadavatele

Sp. zn.: S-JMK 65984/2018

Vyřizuje: Mgr. Bc. Kateřina Klusáková

Telefon: 541 651 257

Počet listů: 1

Počet příloh/listů: 0/0

Datum: 25. 5. 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zhotovení stavby „Stravovací zařízení a podzemní spojovací chodba Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice“ - I

Informace o zadavateli:

Název: Jihomoravský kraj

Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82

IČ: 70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: **Zhotovení stavby „Stravovací zařízení a podzemní spojovací chodba Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice“**

Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1/I

1. Projektová dokumentace byla zpracována v roce 2016. Dle dodavatele vzduchotechnických jednotek je navrhované řešení vzduchotechniky dnes již neplatné – vzduchotechnická jednotka musí být větší a být ve venkovním provedení. Vzhledem ke změně umístění jednotky musí následně dojít k úpravě navazujícího potrubí, klapek, izolací atd. včetně elektroinstalace a stavební části.

Žádáme o revizi projektové dokumentace.

Odpověď na dotaz č. 1/I

VZT jednotka bude dodána v provedení Ekodesign 2018.

Sdělení generálního projektanta:

„Generální projektant sděluje, že opětovně a zodpovědně prověřil možnost dodržení rozměrů VZT jednotky podle požadavků EcoDesign 2018 u více projektantů VZT a u více potenciálních výrobců VZT jednotek. Výsledkem je, že VZT jednotka splňující EcoDesign 2018 bude stejných rozměrů jako jednotka navržená v projektové dokumentaci a zůstane zachována její pozice včetně všech navazujících potrubí a podobně. Generální projektant požaduje dodání VZT jednotky splňující požadavky na EcoDesign 2018. Projektová dokumentace nebude revidována.“

Otisk razítka

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
v. z. Jakub Váňa, v. r.
vedoucí oddělení veřejných zakázek