



LEGENDA MÍSTNOSTÍ – základní a praktická škola		
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
001	CHODBA KUCHYNĚ	37,92
002	CHODBA	140,45
003	UČEBNA (PRAKT. ŠKOLA)	45,92
004a	OKROUŽNÁ MÍSTNOST	11,81
005a	ŠATNA – CHODBA	6,09
005b	ŠATNA – STAVBY DÍLO	27,27
005c	ŠATNA – MALOBY DÍLO	17,05
006	SKOKOVÉ	20,54
007	SKLAD	12,83
008a	WC HOŠI – PŘEDSÍŇ	1,85
008b	WC HOŠI – PŘEDSÍŇ	1,87
008c	WC HOŠI	1,68
009	WC DIVKY (PRAKT. ŠKOLA)	6,08
010	SKOKOVÉ DO BYTU	13,22
011	WC + SPRCHA (NÁVLEB.)	7,76
012	WC UČITELÉ	9,68
013	KABINET	17,89
014	SKLAD	10,12
015	CHODBA KUCHYNĚ	34,86
016	KUCHYNĚ	28,20
017	UČEBNA	43,97
018	VSTUP	16,52
019	ŠATNA	16,01
019	REKREACNÍ	27,26
021	SKOKOVÁ	46,82
022	SKLAD	9,28
023	UČEBNA	46,67
024	DEJNA	48,72

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ZUŠ:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [M2]
101	VSTUP	7,32
102	KANCELÁŘ	15,37
103	CHODBA	37,64
104	TANEČNÍ PARKET	68,93
105	SKLAD	9,28
106	VÝTVARNÁ DÍLNA	46,67
107	UMÝVÁRNA	4,65
108	TECHN.MÍSTNOST+ÚKLID	4,0
109	WC DIVKY – PŘEDSÍŇ	4,61
110	WC DIVKY	1,38
111	WC DIVKY	1,38
112	KERAMICKÉ PECE	9,28
113	WC HOŠI + TTP	6,03
114	WC UČITELÉ – PŘEDSÍŇ	3,42
115	WC UČITELÉ	1,71
116	SKLAD	10,28
117	ŠATNA DĚTI	27,28

PŘÍSTROJE :

- spínač jednopólový, řazení č.: 1
- prepínač sériový, řazení č.: 5
- prepínač sériový, řazení č.: 5, IP 44
- prepínač střídací, řazení č.: 6
- prepínač sériový střídací, řazení č.: 6+1
- prepínač sériový střídací, řazení č.: 6+1, IP 44
- prepínač dvojité sériový, řazení č.: 6+6
- prepínač dvojité sériový, řazení č.: 6+6, IP 44
- prepínač křížový, řazení č.: 7
- prepínač křížový, řazení č.: 7, IP 44
- tláčítko zapínací, řazení č.: 1/0S0
- tláčítko zapínací, řazení č.: 1/0S0 s orient. dout.
- tláčítko zapínací, řazení č.: 1/0S0 , IP 44
- vypínač 3-pólový, 400V, 16 A
- el. vývod 400 V, ukončený vypínačem IP 44
- zásuvka 230 V, IP 20
- zásuvka 230 V, IP 20, s přepětovou ochranou tř. D
- zásuvka dvojité 230 V, IP 20
- zásuvka 230 V, IP 44
- zásuvka 400V, IP 44
- elektrický vývod
- tepelný spotřebič
- boiler
- svítidlo stropní s kompaktním zdrojem
- svítidlo nástěnné s kompaktním zdrojem
- nouzové osvětlení
- zářivkové svítidlo s nouzovým zdrojem
- zářivkové svítidlo 2x36W
- zářivkové svítidlo 4x36W
- výbojkové svítidlo
- rozváděč
- kabelová skříň

Legenda čar:

-
- světelné obvody

zásuvkové obvody

sdržené obvody

hlavní napájení 400V

slaboproudé obvody

POZNÁMKA

ROZVODNÁ SOUSTAVA V SITI: 3 PEN AC 50Hz, 400 TN–C
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA V OBJEKTU: 3+N+PE AC 50Hz, 400 TN–S
OCHRANNÉ OPATŘENÍ: DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2
čl. 411 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PROSTŘEDÍ: viz.: TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vypracoval:	Ing. Libor Kučera	Ing. Libor Kučera projektování elektrických zařízení Čeč, č.p. 223, 696 14 tel.: 606 154 364
Zodpovědný projektant:	Ing. Libor Kučera	
Místo: Hustopeče u Brna	kraj Jihomoravský	
Akce: ZŠ a PŠ Hustopeče – stavební úpravy pro ZUŠ	Stupeň: DPS	Formát: 12x A4
Část: Elektroinstalace – zásuvkové obvody	Měřítko: 1:50	Datum: 12/2017
Investor: Základní škola a Praktická škola Hustopeče, p.o., Šafaříkova 999/24, 693 01	Č. zak.:	16/17