



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Odbor investic

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 76746/2018

Profil zadavatele

Sp. zn.: S-JMK 65984/2018

Vyřizuje: Mgr. Bc. Kateřina Klusáková

Telefon: 541 651 257

Počet listů: 1

Počet příloh/listů: 0/0

Datum: 29. 5. 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zhotovení stavby „Stravovací zařízení a podzemní spojovací chodba Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice“ - II

Informace o zadavateli:

Název: Jihomoravský kraj

Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82

IČ: 70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: **Zhotovení stavby „Stravovací zařízení a podzemní spojovací chodba Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice“**

Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1/II

Dobrý den, prosím o upřesnění počtu týkající se retenční nádrže a lapáku tuku. Ve výkazu výměr jsou dvě RN, bez lapáku. Situace, TZ a výkresy uvádějí lapák tuku a jednu RN... Prosím o upřesnění správného množství. Děkuji

Odpověď na dotaz č. 1/II

Retenční nádrž bude dodána v počtu 1 kusu (položka č. 37 v listu ZTI), lapák tuku bude dodán v počtu 1 kusu (položka č. 39 v listu ZTI). Ve výkazu výměr došlo k přepisu a položkou č. 39 je myšlen lapák tuku (LAPÁK TUKU PLASTOVÝ HRANATÝ, URČENÝ PRO UMÍSTĚNÍ DO TERÉNU, NEPOJÍŽDĚNÝ, VELIKOST 5, VČETNĚ POKLOPŮ). Zároveň byl také upraven přepis v položce č. 2.001 v listu VZT (hodnoty V a pext). Upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Otisk razítka

Ing. Pavel Šrom, v. r.
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje