



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor investic

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 82709/2018

Profil zadavatele

Sp. zn.: S-JMK 65984/2018

Vyřizuje: Mgr. Mádrová

Telefon: 541 651 237

Počet listů: 2

Počet příloh/listů: 4/svazek

Datum: 07.06.2018

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zhotovení stavby „Stravovací zařízení a podzemní spojovací chodba Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice“ - V

Informace o zadavateli:

Název: Jihomoravský kraj

Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82

IČ: 70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: Zhotovení stavby „Stravovací zařízení a podzemní spojovací chodba Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice“

Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 4. 6. 2018 následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1/V

Žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace - zjistili jsme na základě vyjádření specializovaných firem, že obklady, specifikované v technické zprávě v rozměrech 320x630 v povrchové úpravě mat, se již nevyrábí a na trhu nejsou dostupné. Žádáme o upřesnění náhradního materiálu obkladů.

Odpověď na dotaz č. 1/V

Zadavatel netrvá na povrchové úpravě mat, pokud budou dodrženy rozměry a barevnosti specifikované v projektu, je možné dodat i povrchovou úpravu lesk. Přílohou č. 1 tohoto vysvětlení je technická zpráva, kde byla příslušná pasáž v bodě 2.7.2 upravena.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 6. 6. 2018 následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 2/V

Součástí předmětu díla je dle SOD (odst. II, bod 3 r)) "zajištění a splnění podmínek vyplývajících z pravomocných územních rozhodnutí, z pravomocných stavebních povolení atd." - prosíme o doplnění úz.rozhodnutí a stavebních povolení.

Odpověď na dotaz č. 2/V

Územní rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu "Stravovací zařízení Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice" a územní souhlas pro stavbu „Podzemní spojovací chodba“ jsou uveřejněny jako součást zadávací dokumentace v rámci dokladové části projektové dokumentace pro příslušnou stavbu. Stavební povolení pro stavbu „Podzemní spojovací chodba“ doplňujeme jako přílohu č. 2 tohoto vysvětlení. Stavební povolení bylo vydáno v roce 2013, nicméně bylo prodlouženo a je v současnosti platné.

Dotaz č. 3/V

V zadávacích podmínkách je v bodě 6.5 uveden způsob vyplnění výkazu výměr - tento způsob není možné provést na aktuálním výkazu výměr z vysvětlení č.IV, protože je zamknut proti úpravám. Jakým způsobem lze do sloupce celkem zapsat nulovou hodnotu?

Odpověď na dotaz č. 3/V

Upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb se zobrazenými nulami je přílohou č. 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4/V

Ve slepém rozpočtu (Díl: 776) jsem nikde nenašla započítanou povrchovou úpravu schodových hran (např. lišty), započítáno je pouze lepení linolea. Chtěla bych se zeptat, do které z položek mám přidat cenění schodových hran a jaká by přesně povrchová úprava schodové hrany měla být?

Odpověď na dotaz č. 4/V

Tyto prvky započtete do položky číslo 300 na listu SO 02. Jako schodová lišta bude použita hliníková systémová lišta ve stříbrné barvě s povrchovou úpravou elox, orientační schéma tvoří přílohu č. 4 tohoto vysvětlení.

S pozdravem

Otisk razítka

Ing. Pavel Šrom, v.r.
vedoucí odboru

Přílohy:

Příloha č. 1 – Technická zpráva

Příloha č. 2 – Stavební povolení pro část „Podzemní spojovací chodba“

Příloha č. 3 – Upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr „Stravování Bučovice - souhrnný soupis prací_bez gastr_r04“

Příloha č. 4 – Schéma schodové lišty