



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 84260/2018 Profil zadavatele

Sp. zn.: S-JMK 65984/2018

Vyřizuje: Mgr. Bc. Kateřina Klusáková

Telefon: 541 651 257

Počet listů: 1

Počet příloh/listů: 0/0

Datum: 11. 6. 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zhotovení stavby „Stravovací zařízení a podzemní spojovací chodba Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice“ - VI

Informace o zadavateli:

Název: Jihomoravský kraj
Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82
IČ: 70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: **Zhotovení stavby „Stravovací zařízení a podzemní spojovací chodba Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice“**

Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1/VI

Žádáme tímto o vysvětlení zadávací dokumentace – náš dotaz se týká k "Vysvětlení zadávací dokumentace č. V":

V odpovědi č. 4/V a příloze č.4 schema upřesňuje zadavatel schodové systémové lišty v materiálu hliník, stříbrná barva s povrchovou úpravou elox. Detail viz. schéma.

Dle sdělení subdodavatele povlakových krytin je však použití této lišty pro povlakové povrchy nevhodné, protože tato lišta je určena pro dlažbu. Žádáme proto o vyjasnění.

Odpověď na dotaz č. 1/VI

Lišta je vhodná i pro vinyl (linoleum a podobně) viz např. https://www.floorwood.cz/schodova-lista-pro-vinyl-proangle-zgan-stribrna-do-4-5-mm/?gclid=EAlaIqobChMlv461xPfk2wIVQcYYCh2d7gEEEAQYASABEgLWj_D_BwE (uvedený odkaz je pouze informativní, zadavatel nepožaduje konkrétní typ schodové lišty uvedené v odkazu).

Otisk razítka

Ing. Pavel Šrom, v. r.
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje