



Zadavatel :

Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace
Sportovní 432, 664 84 Zastávka u Brna
IČ : 00212733
Zastoupený : PhDr. Jiřím Altmanem, ředitel

V Zastávce dne 11.6.2018

Věc : Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Zadavatel tímto poskytuje první dodatečné informace k veřejné zakázce „**Výstavba komínů v prádelně Domova pro seniory Zastávka**“.

Dne 8.6. 2018 podal zájemce o výše uvedenou zakázku žádost o dodatečné informace.

Znění dotazů :

1. Prosím Vás, bylo by možné poslat technické listy od stávajících sušiček? Dále bych potřeboval vědět, o jakém modelu – typu se bude jednat při výměně elektrické sušičky.
2. Dále se chci zeptat, jak to bude řešené při demontáži stávajícího odvodu spalin, po kterém nám vznikne ve fasádě díra. Bude pak nutné najmout zednickou firmu, která to zapraví a fasádu opraví. Tuto opravu by měla nejspíš provádět firma, která budovu zateplovala.

Odpověď zadavatele na dotazy v pořadí v jakém byly dotazy vzneseny :


1. Momentálně se nachází v sušárně 3 ks sušek :
z toho 2 ks plynové
PRIMUS T 24
<http://www.primuslaundry.com/cz/tumble-dryers/t-line/t24/> - TL ke stáhnutí
PRIMUS Dry Star D25
viz. příloha
1 ks elektrická
IPSO DR 30
viz. příloha

Typ nové plynové sušičky není dán, její parametry ale musí odpovídat stávajícím parametrům plynových sušiček již instalovaných.



2. Realizace zakázky bude kompletně řešena vybraným dodavatelem. Její řešení nebude v součinnosti z dalšími subjekty či firmami. Stávající otvor zůstane stejný, bez narušení fasády a využije se nynějšího odvodu. Samotné zapravení či zaizolování v současném otvoru mezi průduchy zajistí vybraný dodavatel.

*Domov pro seniory Zastávka,
příspěvková organizace
Sportovní 432
664 84 Zastávka u Brna
IČ: 00212733*


za zadavatele PhDr. Jiří Altman,
ředitel DpS Zastávka



Sportovní 432, 664 84 Zastávka



725 487 370, 546 418 815



dszastavka.burianek@seznam.cz

www.ddzastavka.unas.cz



IČO 00212733

č.ú. 39036-641/0100

