



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS
1.03	EXTERIÉROVÁ J. S REKUPERACÍ 76% S VODNÍM OHŘEVEM 16,8 kW Qp=Qo=3250 m3/h	1
6.04	TLUMIČ HLUKU 500x500 mm l=2000 mm 3xKULISA TL. 100 mm l=2000 mm	2
6.05	TLUMIČ HLUKU 500x500 mm l=1000 mm 3xKULISA TL. 100 mm l=1000 mm	4
7.02	ŠIKMÝ VÝFUKOVÝ KUSE SE SÍTÍ PROTI HMYZU POZINK PLECH 560x160 mm	2
7.03	ŠIKMÝ VÝFUKOVÝ KUS SE SÍTÍ PROTI HMYZU POZINK. PLECH 500x500 mm	2

LEGENDA

Ø 100

160

200

PRŮMĚR KRUHOVÉHO POTRUBÍ

DIMENZE POTRUBÍ – VIDITELNÝ ROZMĚR/NEVIDITELNÝ ROZMĚR

POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ PŘÍRUBOVÉ, DÉLKA 2000 mm

TEPELNÁ IZOLACE

POZNÁMKA

- KULISOVÉ TLUMIČE HLUKU BUDOU MÍT NÁBĚHOVÉ A ODTOKOVÉ HRANY
- SOUČASTÍ VZT JEDNOTEK JESOU PRUŽNÉ MANŽETY PRO PŘIPOJENÍ POTRUBÍ
- VODNÍ OHŘÍVAČE VZT J. JSOU VYBAVENY SMĚŠOVACÍMI UZLY A PRACUJÍ S TEPLOTNÍM SPÁDEM 70/50 °C
- POTRUBÍ VEDOUcí Z JEDNOTKY EXTERIÉREM DO INTERIÉRU BUDE OPATŘENO MINERÁLNÍ VATOU TL.150 mm A OPLECHOVÁNO POZINK. PLECHEM
- UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PANELŮ VZT JEDNOTEK BUDE URČENO PŘI REALIZACI
- VÝŠKOVÉ KÓTY VZTAŽENY K HŘEBENI STŘECHY +7,650
- JEDNOTKA BUDE USAZENA NA KONSTRUKCI DODÁVKA STAVBY
- VEŠKERÉ PROSTUPY KONSTRUKCEMI A JEJICH ZAPRAVENÍ DODÁVKA STAVBY
- PŘIPOJENÍ K TOPNÉ VODĚ VČ ARMATUR A POTRUBÍ DODÁVKA ÚT
- ODVOD KONDENZÁTU OD VZT J. VČ SIFONŮ S KULIČKOU DODÁVKA ZTI
- PŘIPOJENÍ A PRODRÁTOVÁNÍ VZT JEDNOTEK DODÁVKA ELEKTRO
- JEDNOTKY BUDOU V PŘÍPADĚ POŽÁRU Odstaveny z provozu a budou uzavřeny klapky VZT JEDNOTEK DODÁVKA ELEKTRO
- PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA – ODPOROVÝ DRÁT DODÁVKA ELEKTRO
- VEŠKERÉ POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ VZT BUDE UZEMNĚNO DODÁVKA ELEKTRO

ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div><div><div>TZ</div><div>PRO</div></div><div>KONCEPCE PROJEKCE INŽENÝRING</div></div><div><div>TZ pro, s.r.o.</div><div>Filipínského 55</div><div>615 00 Brno</div><div>tzpro@tzpro.cz</div><div>www.tzpro.cz</div></div></div>	
ING. PAVEL BURIAN	ING. ONDŘEJ SEGET	PAVEL HERMAN		
INVESTOR: SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav, příspěvková organizace nábř. Komenského 1126/1, Břeclav 690 25				
AKCE: OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti budovy – objektu S002 – tělocvična			DATUM	05/2017
			STUPEŇ	DVZ
			FORMÁT	3xA4
			Č. ZAKÁZKY	028/2017
PROFESE: VZDUCHOTECHNIKA			MĚŘITKO:  1:100	Č.VÝKRESU:  D.1.4.3–b03
OBSAH: PŮDORYS STŘECHY				