

**ISS – Polygrafická
úprava učebny v 2.np**

Otopná tělesa v místnosti zůstanou stávající
2x litinové článkové těleso KALOR 500/160 – 16 článků.

V rámci stavebních prací budou tělesa demontována, natřena a namontována zpět.
Radiátorový ventily zůstanou stávající, ale šroubení na tělesech bude nahrazeno
uzavíracím šroubením Heimeier Regutec.

Stejně budou upravena i tělesa na chodbě (2x těleso KALOR 500/160 - 18 článků).

V Brně

21.11.2012

ing. Petr Kríž

