



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor investic

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 85326/2018

Profil zadavatele

Sp. zn.: S-JMK 65984/2018

Vyřizuje: Mgr. Bc. Kateřina Klusáková

Telefon: 541 651 257

Počet listů: 1

Počet příloh/listů: 2/soubory

Datum: 13. 6. 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zhotovení stavby „Stravovací zařízení a podzemní spojovací chodba Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice“ - VII

Informace o zadavateli:

Název: Jihomoravský kraj

Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82

IČ: 70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: **Zhotovení stavby „Stravovací zařízení a podzemní spojovací chodba Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice“**

Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1/VII

Dle výrobce není možné vyrobit dřevěné dveře D02 a D03 v požární ochraně EI60. Dřevěné dveře je možné vyrobit maximálně v požární ochraně EI 45. Prosím proto o vyjádření a změnu typu předmětných dveří.

Odpověď na dotaz č. 1/VII

Zadavatel jako přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace přikládá upravený výpis dveří a Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

Ve výpisu dveří byly opraveny následující položky:

- a. D/002 – materiál byl změněn na ocel a PO EI 45-SmC2 DP1
- b. D/003 – materiál byl změněn na ocel


V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb byla opravena položka č. 268 s PO EI 45-SmC2 DP1; materiál zde není specifikován – ozn. DP1 je explicitní.

V návaznosti na poskytnutí aktualizovaného soupisu zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 7 dní, aby dodavatelé měli dostatek času na zapracování provedených úprav do svých nabídek. Nově tedy lhůta pro podání nabídek končí dne **22. 6. 2018 v 10:00 hodin.**

Přílohy:

Příloha č. 1 – D.1.1 – 402b_výpis dveří-R01

Příloha č. 2 – Upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr „Stravování Bučovice – souhrnný soupis prací bez gastr_r05“



Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
v z. Mgr. Jakub Váňa, v. r.
vedoucí oddělení veřejných zakázek