

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------



AQUA PROCON s.r.o.

Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek
Vedoucí dílčího projektu	Ing. Vladimír Oppelt
Zodpovědný projektant	Ing. Jana Zahradníková
Vypracoval	Ing. Jana Zahradníková
Kontroloval	Ing. Jan Polášek

Investor	Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy
Objednatel	Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy

Formát	3A4	Měřítko	Stupeň	ZD	Datum	10/2016	Zakázkové číslo	1444016-18
--------	-----	---------	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt OPRAVA, REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE V AREÁLU ŠKOLY D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.1 - SO 01 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ Souprava					
Příloha	VÝPIS REVIZNÍCH ŠACHET PREFABRIKOVANÝCH - SO 01	Číslo přílohy	D.1.1.4	Revize	0

Pozn.:

- Těsnění mezi šachtovými dílci bude integrované
- Nárazová stěna spadištního dna – čedičový obklad s vyspárováním (viz výkresy D.1.4.5)
- U spadištních nátoků bude proveden čedičový půlžlábek ve sklonu 1:5 (viz výkresy D.1.4.5)
- Spadištní šachty DN 1200: **S7, S8, S13, S14**
- Šachta **S1** – šachtové dno bude provedeno jako monolitické, dno i stěny budou vyztuženy při obou površích sítí $\varnothing 6/15$. V případě objednání dna ve výrobě bude před jeho objednáním provedeno nasondování a podrobné zaměření stávající kanalizace v místě předpokládaného napojení. V případě, že bude skutečnost v rozporu s předpokladem v PD, bude nejprve kontaktován projektant.

