



LEGENDA ČAR

- STÁVAJÍCÍ NTL DOMOVNÍ PLYNOVOD
- NOVÝ NTL DOMOVNÍ PLYNOVOD

LEGENDA ZAŘÍZENÍ - NOVÉ

- 1 NOVÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL  
o jmenovitém výkonu 19–95 kW  
spotřeba zemn.plynu Qmax=10.5 Nm3/hod  
KOTEL S PŘIPOJOVACÍ ČERPADLOVOU SKUPINOU
- 2 ODKOUŘENÍ PRO 3 KOTLE V KASKÁDĚ  
komínové těleso DNØ250  
komínové těleso z nerez.plechu, iz.35mm, plášť leštěný nerez
- 3 NOVÁ KOGENERAČNÍ JEDNOTKA  
– jmenovitý el. výkon 29 kW  
– max. tepelný výkon 55 kW, 90/70°C  
– max. spotřeba plynu 10 Nm3/hod  
– max. tepelný výkon přenášený do prostoru 2.8 kW
- 4 ODKOUŘENÍ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY  
komínové těleso DNØ100, včetně tlumiče hluku  
komínové těleso z nerez.plechu, iz.35mm, plášť leštěný nerez
- 5 NOVÁ TLAKOVÁ NÁDOBA STOJATÁ PN16  
AKUMULACE TOPNÉ VODY  
– o objemu 2.4 m3  
– Ø bez tep.iz. 1000mm, s tepl iz. 1200 mm
- 6 NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY  
1000 l, plocha výměníků 2.45 a 1.12 m2

ZODP. PROJEKTANT:	ING. LUDVÍK PASTYŘÍK	(podpis)	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	1
VYPRACOVAL:	ING. FRANTIŠEK KAPITÁN	(podpis)		2
KRESLIL:	ING. FRANTIŠEK KAPITÁN	(podpis)		3
KONTROLOVAL:	ING. LUDVÍK PASTYŘÍK	(podpis)		4
INVESTOR:	Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, 664 52 Sokolnice			5
MÍSTO STAVBY:	Zámecká 57, 664 52 Sokolnice	KRAJ: Jihomoravský		6
NÁZEV STAVBY:	VÝMĚNA ZDROJE TEPLA D.1.4.c Plynová zařízení			7
NÁZEV ČÁSTI:	PŮDORYS			8
	ČÍSLO PARCELY:	ČÍSLO VÝKRESU:	DATUM	01.03.2018
	---	- 110	FORMÁT	3 x A4

ČÍSLO PARCE