

povrchové úpravy:
- vyspravení stávající dlažby a opatření 2x vodo odolným pochůzím nátěrem S1
- odstranění stávající omítky stěn do výšky 2.1 m
- provedení sanační přednástřik
- provedení nové sanační omítky na vápenné bázi jádrové omítky vnitřních stěn, vysoce paropropustné, certifikace WTA
- provedení nové sanační štukové omítky vnitřních stěn, vysoce paropropustné, certifikace WTA

Skladba -S1.

-2x epoxidový dvousložkový nátěr vhodný na ker. dlažbu a teraco
1x natřít a posyp křemičitým pískem fr. 0,1-0,5, druhý den zamést, přebytečný písek vysát a provést druhý nátěr
podklad důkladně očistit a odmastit perchlorem
celkem - mm

Skladba -S2.

-2x epoxidový dvousložkový nátěr vhodný na ker. dlažbu a teraco
1x natřít a posyp křemičitým pískem fr. 0,1-0,5, druhý den zamést, přebytečný písek vysát a provést druhý nátěr
-podklad důkladně očistit a odmastit perchlorem

-dlažba teraco	30
-maltové lože	40
celkem	70mm

Skladba -S3.

-2x epoxidový dvousložkový nátěr vhodný na beton
1x natřít a posyp křemičitým pískem fr. 0,1-0,5, druhý den zamést, přebytečný písek vysát a provést druhý nátěr, provést na čistý odmaštěný povrch perchlorem
-provedení ŽB DESKY TL. 170mm vyztužené při obou površích karisítí Ø8/100-Ø8/100,krytí 35mm
v rozích provést trny ØR14 dl. 300mm, na chem kotvu hl. min. 150mm
-provedení důkladného vyčištění
- zjistit tloušťku betonové mazaniny pod novým základem (min. 200mm)

odstranění stávající dlažby + maltového lože (odhad)	cca. 70
celkem	70mm

POZNÁMKY:

PZN. 1 provedení montážního otvoru:

- vysazení okenních rámů pro opětovné osazení po zrušení mont. otvoru
- vyřezání zděného parapetu a následné zazdění po zrušení mont. otvoru
- vybourání stávajících vzduchovodů a provedení nových po zrušení mont. otvoru dodávka vzt nové otvory rozměru 300x300 osazeno z venku větrací mřížkou ,nad otvory překlady 5x I80 dl. 1100
- vyzdění nového parapetu z CP do stejné výšky jako původní, opětovné usazení původních oken
-provedení venovní vápenné jádrové omítky, štukové omítky a barevného řešení dle původního stavu oprava stávajících šambrán (použití stejných materiálů jak ov předešlé rekonstrukci)
- vyřezání venkovních mříží, následné vrácení do původního stavu po zrušení mont. otvoru
- osazení dočasných bezpečnostních dveří pro montážní otvor

LEGENDA MATERIÁLŮ:

KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ

KONSTRUKCE BOURANÉ

KONSTRUKCE NOVÉ

VYZDĚNÍ PARAPETU OKNA Z CIHEL PLNÝCH CP 65x140x290 NA MALTU VÁPENNOU

ZODP. PROJEKTANT:	ING. JAROMÍR SVOBODA	(podpis)	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
VYPRACOVAL:	ING. JAN JURNÍČEK	(podpis)	
KRESLIL:	ING. JAN JURNÍČEK	(podpis)	
KONTROLOVAL:	ING. FRANTIŠEK KAPITÁN	(podpis)	

ČÍSLO PARÉ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

INVESTOR: Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

MÍSTO STAVBY: Zámecká 57, 664 52 Sokolnice KRAJ: Jihomoravský

NÁZEV STAVBY: **VÝMĚNA ZDROJE TEPLA**

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení

NÁZEV ČÁSTI: **PŮDORYS - stavební část**

---	ČÍSLO PARCELY: -	ČÍSLO VÝKRESU: 101	STUPEŇ	DPS
			MĚŘÍTKO	1:50
			DATUM	01.03.2018
			FORMÁT	2 x A4