

# OBSAH :

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.A.

VÝKRESY :

PŮDORYS KOTELNY - BOURÁNÍ

101

PŮDORYS KOTELNY - NOVÝ STAV

102

## REV. 01 k 6.6.2018

- 1) Nebudou prováděny bourací práce v obvodovém plášti objektu. Tz. montáž veškeré technologie pro realizaci nového zdroje tepla, kogenerační jednotky a přemístění stávajícího záložního zdroje budou dopraveny vnitřním prostorem objektu.
- 2) Veškeré nové vnitřní omítky budou vápenné.
- 3) Vyvedení odkouření z plynových kotlů a kogenerační jednotky bude ukončeno v úrovni stávající komínové hlavy. Tz. nové spalínovody nebudou z venkovního prostoru viditelné.

ZODP. PROJEKTANT:	ING. JAROMÍR SVOBODA	(podpis)	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	1			
VYPRACOVAL:	ING. JAN JURNÍČEK	(podpis)		2			
KRESLIL:	ING. JAN JURNÍČEK	(podpis)		3			
KONTROLOVAL:	ING. FRANTIŠEK KAPITÁN	(podpis)		4			
INVESTOR:	Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, 664 52 Sokolnice			5			
MÍSTO STAVBY:	Zámecká 57, 664 52 Sokolnice	KRAJ: Jihomoravský		6			
NÁZEV STAVBY:	<b>VÝMĚNA ZDROJE TEPLA</b>			7			
<b>D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení</b>				8			
NÁZEV ČÁSTI:				9			
---			ČÍSLO PARCELY:	-	ČÍSLO VÝKRESU:	DATUM	06.06.2018
						FORMÁT	3 x A4