

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

(dále jen „zákon“)

s názvem

**OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti
budov**

Zadavatel:

**Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, příspěvková
organizace, nábr. Komenského 1126/1, 690 25 Břeclav
IČ 60680342**



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

žádám o vysvětlení položek v položkovém rozpočtu SO 01 – Hlavní budova, díl 765, položka č. 174 a 175. Jedná se o Přiřezání a uchycení beton.tašek dráž. rovné vč. příplatku za sklon střechy. Tyto položky popisují pouze práci potřebnou k přiřezání a uchycení tašek, včetně použití nástroje a spojovací materiál. Položky ale již neobsahují práci za rozebrání krytiny a její zpětné položení. Mohu dostat vysvětlení, jak je to myšleno a zda nechybí položky za rozebrání a zpětné položení krytiny, případně doplnění výkazu výměr o tyto položky?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Rozebrání a opětovné položení části krytiny je skutečně pro provedení zařezání nezbytné. Protože však není jednoznačně dán nezbytný rozsah rozebrání a položení (předpokládá se rozsah rozebrání v závislosti na zkušenostech a zvycích realizační firmy) nebudou z důvodu předejítí dalším dotazům na přiměřenost výměry tyto položky doplňovány. Účastníci nezbytné práce související se zařezáním tašek (vč. případné úpravy laťování apod.) zahrnou do ceny položky č. 174 Přiřezání a uchycení beton. tašek dráž. rovné.

Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 13. 7. 2018 do 10:00.

Veřejné otevírání nabídek proběhne dne 13. 7. 2018 v 10:01 hod na adrese Starobrněnská 20, 602 00 Brno.

V Brně, dne 29. 6. 2018

RPA Tender, s.r.o.
Zástupce zadavatele