Pomocný jímač (PJ) "A" :

- proveden z drátu AlMgSi mm
- na konci hřebene drát zvednut pod úhlem 45 stupňů, délka cca 60 cm :

Pomocný jímač (PJ) "B" :

- proveden z drátu AlMgSi 8mm
- výška min. 60 cm

3x SS ner.

Pomocný jímač (PJ) "C" :

- proveden z drátu AlMgSi 8mm
- přesah nad patrháč cca 40 cm

2x ST ner.
3x SS ner.

Pomocný jímač (PJ) "D" :

- proveden z drátu AlMgSi 8mm
- přesah nad střechou min. 45 cm

3x PV S
1x SK ner.

Svody č. 1–3 :

- povrchové svody
  vodič AlMgSi 8mm
  2x PV S
  1x SK ner.
  vodič CUI 3,5m
  4x PV CUI
  chodníková krabice
  se SZ a SO
  uzemňovací přívod

Svody č. 4 a 8 :

- povrchové svody
  vodič AlMgSi 8mm
  3x PV S
  1x SK ner.
  vodič CUI 3,5m
  4x PV CUI
  chodníková krabice
  se SZ a SO
  uzemňovací přívod

Svody č. 5–7 :

- povrchové svody
  vodič AlMgSi 8mm
  5x PV S
  1x SK ner.
  1x SZ 16
  1x ZTI
  2x FZT
  2x SS
  uzemňovací přívod

Pozn.1) Od země, do výšky min. 2,8m, bude dešťový svod proveden z plastu.

Z důvodu zamezení vzniku nebezpečného dotykového a krokového napětí bude u svodů č. 1–4 a 8 pod zpevněnými plochami chodníčky a parkovištěm do vzdálenosti min. 3m od svodů instalována vrstva štěrku tloušťky 10 cm.
U svodů č. 5–7 bude instalovány výstražné tabulky.

Pomocný jímač (PJ) "E" :

- proveden z drátu AlMgSi 8mm
- výška cca 40 cm

1x PV lepená
1x SK ner.

Pomocný jímač (PJ) "F" :

- výška min. 1,1 m

1x JT GFK/AL 1680 mm
2x SK ner.
1x BP 17 kg s klínem
1x PBP

Pomocný jímač (PJ) "G" :

- proveden z drátu AlMgSi 8mm
- přesah nad střechou min. 45 cm

3x PV S
1x SK ner.

Pomocný jímač (PJ) "H" :

- proveden z drátu AlMgSi 8mm
- oddělen od povrchu střechy
- na konci drát zvednut

4x sestava podpěr
- podpěra pro střešní vedení h=515 mm (možnou změnu výšky na min. izolační délku 30 cm)
- upevňovací svorník
- podpěra pod střešní krytinu