




ČÍSLO	1500 6500	KOMBINOVANÉ OTOPNÉ TĚLESY EL. OTOPNÉ TRUBEKOVÉ SE SPONDIEM STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM V. 1500mm a a.600mm,ČYŠNĚ OČ. TOPNĚNÝCH TĚLES max.500W a S INTEGROV. REGULÁTOREM TEPLOTY
TRV	15	TERMOSTATICKÝ VENTIL ROHOVÝ, S RUČNÍ HLAVICÍ-NAPLNNO OTEVŘEN, NASTAVENÍ OKRUHU NA ROZDĚLOVACÍ
R1		UZAVÍRAČÍ REGULACI ŠROUBU ROHOVÉ
		ROZDĚLOVACÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S PRŮTOKOMĚRY A KULOVÝMI UZÁVĚRY- 8 OKRUHŮ,
		VE SKŘINI V PODMÍTKOVÉM PŘEVODENÍ UP Š.754x v.850/h.150mm
R2		ROZDĚLOVACÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S PRŮTOKOMĚRY A KULOVÝMI UZÁVĚRY- 9 OKRUHŮ,
		VE SKŘINI V PODMÍTKOVÉM PŘEVODENÍ UP Š.954x v.850/h.150mm
R3		ROZDĚLOVACÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S PRŮTOKOMĚRY A KULOVÝMI UZÁVĚRY- 12 OKRUHŮ,
		VE SKŘINI V PODMÍTKOVÉM PŘEVODENÍ UP Š.954x v.850/h.150mm
T		PŘÍPRAVA PRO PROSTOROVÝ TERMOSTAT 230V

POZNÁMKA : TEPLOTNÍ SPÁD OTOPNÉ SOUSTAVY JE NAVRŽEN 40/32°C

 CM projekt s.r.o. Družstevní zápis: 081 61 Houtpálů Sídlo: 02 276 00 00 www.cmprojekt.cz		PROJEKTANT	
		PROJEKTANT	Ing. Hana Petruřová
		ÚZOP PROJEKTANT	Marek Cabal
		PROJEKTANT	
 OpenArch projektování staveb s.r.o.		Ateliér: Erbenova 22, 602 00 Brno tel.: 777 095572 e-mail: atelier@openarch.cz www.openarch.cz	
NAZEV STAVBY:		PROJEKTANT	
Novostavba objektu DOZP za účelem trvalého bydlení na pozemcích p. č. 618/76 a p. č. 1818/77 - obec Hostěradice k. ú. Chlupice		PROJEKTANT	
OBJEKTANT		PROJEKTANT	
 PŮDORYS 1.NP		PRŮBĚH STAVBY	B
		ČAST:	D.1.4.c
		STUPĚŇ	DPS
		PROJEKT	Zařízení pro vytápění staveb
INVESTOR:		ADRESA	1:50
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82, Brno		PRŮBĚH STAVBY	Číslo výkresu
			101