



LEGENDA

- STL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA PE-O 100 SDR11 32x3,0 stávající 2015
- NTL PLYNOVOD PE100 SDR11 40x3,7
- NTL PLYNOVOD OCELOVÝ
- 1 PLYNOMĚRNÁ SKŘÍŇ (600x600x300-300 mm NAD TERÉNEM)  
H.U.P. DN 25 - KULOVÝ KOHOUT  
REGULÁTOR TLAKU FRANCE B6 (výstup 2,0kPa)  
PLYNOMĚR G 4 (Qmin=0,1 m3/hod, Qmax=6,0 m3/hod) ROZTEČ 250mm  
UZÁVĚR ZA PLYNOMĚREM DN 25 - KULOVÝ KOHOUT
- 2 D.U.P. KULOVÝ KOHOUT DN 25, SKŘÍŇ K UZÁVĚRU 200x200x200mm, osadit  
300mm nad terén
- 3 PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL (4,2-21,2kW) - zemní plyn 2,6m3/h, DN 20
- 4 SYSTÉMOVÉ KOAXIÁLNÍ ODKOUŘENÍ Ø60/100 mm - VEDENO OD KOTLE KOLMO  
NAD STŘECHU, VYÚSTĚNO 0,6m NAD STŘECHOU, celkové délka 1,6m

POZNÁMKA : TLAKOVÁ ZKOUŠKA PEVNOSTI BUDE PROVEDENA VZDUCHEM  
O PŘETLAKU 100 kPa, TĚSNOSTI 10 kPa !

<div><div>cmprojekt, s.r.o.</div><div><div>Bratislavská 104/1, 602 00 Brno</div><div>tel.: 777 095572</div><div>e-mail: atelier@openarch.cz</div><div>www.openarch.cz</div></div></div> <div><div>OpenArch</div><div>projektování staveb s.r.o.</div></div> <div><div>NÁZEV STAVBY:</div><div>Novostavba objektu DOZP za účelem trvalého bydlení na pozemcích p. č. 2018/76 a p. č. 2018/77 - obec Hostěradice k. ú. Chlupice</div></div> <div><div>DOKUMENT:</div><div>PŮDORYS PODKROVÍ</div></div> <div><div>INVESTOR:</div><div>Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82, Brno</div></div>	PROJEKTANT	
	PROJEKTANT	
	ZADOP.PROJEKTANT	Marek Cabal
	PROJEKTANT	Marek Cabal
	PROJEKTANT	
<div><div>STAVBYNÍ</div><div>OBJEKT:</div><div>ČÁST:</div><div>STUPEN:</div><div>PROFES:</div><div>REVIZE:</div></div>	STAVBYNÍ	B
	OBJEKT:	D.1.4.b
	STUPEN:	DPS
	PROFES:	Plynová zařízení
	REVIZE:	
<div><div>PARA ČÍSLO:</div><div>ČÍSLO VÝKRESU:</div></div>	PARA ČÍSLO:	103