





DETAIL KRÍŽENÍ PLYN. POTRUBÍ
A ELEKTRO KABELU



ŘEZ ZEMNÍ RÝHOU



LEGENDA

- STL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA PE-O 100 SDR11 32x3,0 stávající 2015
- NTL PLYNOVOD PE100 SDR11 40x3,7
- 1 PLYNOMĚRNÁ SKŘÍŇ (600x600x300-300 mm NAD TERÉNEM)
H.U.P. DN 25 - KULOVÝ KOHOUT
REGULÁTOR TLAKU FRANCE B6 (výstup 2,0kPa)
PLYNOMĚR G 4 (Qmin=0,1 m3/hod, Qmax=6,0 m3/hod) ROZTEČ 250mm
UZÁVĚR ZA PLYNOMĚREM DN 25 - KULOVÝ KOHOUT
- 2 D.U.P. KULOVÝ KOHOUT DN 25, SKŘÍŇ K UZÁVĚRU 200x200x200mm, osadit 300mm nad terén
- 3 PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 26,5kW -zemní plyn 3,2m3/h, DN 20
- 4 SYSTÉMOVÉ KOAXIÁLNÍ ODKOUŘENÍ Ø60/100 mm - VEDENO OD KOTLE KOLMO NAD STŘECHU, VYÚSTĚNO 0,6m NAD STŘECHOU, celková délka 1,6m

CM projekt, s.r.o. <small>Bratislavská 86/67, 602 00 Brno Sokolova 13, 602 00 Brno www.cmprojekt.cz</small>	PROJEKTANT	
	PROJEKTANT	
	ZODP. PROJEKTANT	
	PROJEKTANT	
OpenArch <small>projektování staveb s.r.o.</small>	Ateliér: Erbenova 22, 602 00 Brno tel.: 777 095572 e-mail: atelier@openarch.cz www.openarch.cz	
	PROJEKTANT	
	PROJEKTANT	
	PROJEKTANT	
NÁZEV STAVBY: Novostavba objektu DOZP za účelem trvalého bydlení na pozemcích p. č. 2018/76 a p. č. 2018/77 - obec Hostěradice k. ú. Chlupice	STAVBY	
	OBJEKT	
	D.1.1.4.b	
	D.1.1.4.b	
DOCUMENT: SITUACE	STUPEN	
	DPS	
	PROJESE	
	Plynová zařízení	
INVESTOR: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82, Brno	REVIZE:	
	PARE ČÍSLO:	
	ČÍSLO VÝKRESU:	
	101	
DATUM		03/2017
MĚŘITVO		1:100