

Název : Novostavba objektu DOZP za účelem trvalého bydlení na pozemcích
p. č. 2018/76 – obec Hostěradice k.ú. Chlupice

Stavební objekt : „B“

Investor : Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82, Brno

Stupeň : DPS

Část : D.1.4.b Plynová zařízení

D.1.4.b.001 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zodp. projektant : Cabal Marek
Bratislavská 5, Hustopeče

Vypracoval : Marek Cabal

Datum : 03/2017

Archivní číslo : 051/09/16

Paré č.:

DRUH PLYNU : Zemní

Úvod

Předložená projektová dokumentace část plynoinstalace je zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby a řeší novostavbu objektu DOZP za účelem trvalého bydlení na pozemku p.č. 2018/76 v obci Hostěradice (okres Znojmo). Jedná se o jednopodlažní dům nepodsklepený, samostatně stojící. Účelem používání plynu bude vytápění.

Plynovodní přípojka

Pro objekt **B** je již zhotovena plynovodní přípojka STL PE 100 32x3,0, která je ukončena v plynoměrné skříni na hranici pozemku HUP DN25 – kulový kohout v jihovýchodním rohu pozemku viz.situace.

Na protější straně ulice je veden stávající řad STL PE 63 z roku 2015, z něj je napojeno prodloužení řadu PE 63, které je vedeno na druhou stranu ulice (k objektům A a B). Z tohoto řadu jsou pak napojeny dvě přípojky PE32, a to pro objekt A a B viz. výkresová část dokumentace a podklad od RWE. Přípojka je zhotovena z opláštěného potrubí.

Přípojka je napojena na plynovod navrtávkou, a je vedena v zemi s min. krytím 1,0m. Plynoměrná skříň je o rozměrech š. 600 mm x v. 600 mm x h. 300 mm – 300 mm nad terénem. Plynoměrná skříň bude uzamykatelná, větraná, označena **H.U.P.** „Zákaz manipulace s otevřeným ohněm v okruhu 1,5m“.

V plynoměrné skříni bude kromě H.U.P. osazen regulátor tlaku plynu FRANCECEL B 6 (výstupní tlak 2,0 kPa), fakturační plynoměrem typ **G 4** ($Q_{min}=0,04 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{max}=6,0 \text{ m}^3/\text{h}$, rozteč 250 mm). Za plynoměrem bude uzávěr DN 25 – kulový kohout.

Umístění hlavního uzávěru, regulátoru a plynoměru v souladu ČSN EN 1775, ČSN 38 6443 a pravidel G 609 01, G 934 01, G 704 01.

Vnější plynovod

od uzávěru plynu za plynoměrem bude NTL plynovod PE100 40x3,7 veden v zemi v kolmých směrech k objektu k místu hlavního vstupu do domu. Před vstupem potrubí do domu bude v nice obvodové zdi umístěn přechod PE/ocel a D.U.P. DN 25 – kulový kohout. Ten bude osazen ve skřínce o rozměrech š. 200 mm x v. 200 mm x h. 200 mm – 300 mm nad terénem.

Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 3050.

Plynovod bude uložen do rýhy šířky 0,6 m a hloubky 1,1 – 1,2 m platí pro přípojku a hloubky 0,9-1,0m pro vnější domovní plynovod. Potrubí bude uloženo do pískového lože nebo proseté zeminy 0,1 m a obsypáno - zapískováno do výše nejméně 0,2 m nad potrubí. Na zhutněný zásyp bude 0,3 – 0,4 m nad potrubím uložena výstražné

folie žluté barvy, poté bude rýha zahrnuta zeminou zbavenou kamenů do úrovně upraveného terénu. Zemní práce pro plynovou přípojku i vnitřní plynovod vedený v zemi budou prováděny strojně s výjimkou křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi.

Výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do výkopu, musí být zajištěny. Je-li zajištění ve větší vzdálenosti než 1,5 m od hrany výkopu, považuje se za vyhovující zábranu jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m, nápadná překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo materiál z výkopu uložený v kyprém stavu do výše nejméně 0,9 m.

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu.

Výkopy přiléhající k veřejným komunikacím nebo zasahující do nich, musí být opatřeny výstražnou dopravní značkou. V noci a za snížené viditelnosti musí být označeny červeným výstražným světlem na začátku a na konci výkopu. V mezilehlém prostoru mohou být výstražná světla od sebe vzdálena nejvýše 50 m.

Montážní práce s PE potrubím bude provádět pouze organizace, mající k této činnosti oprávnění dle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.21/1979, ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.554/1990 sb.

Svářečské práce mohou provádět pouze pracovníci, kteří mají platný svářečský průkaz pro svařování trubek a tvarovek z PE.

Spojení je provedeno elektro tvarovkou. Svislá část potrubí až ke vstupu do skříně musí být v chrániče nebo v ochranném potrubí a zajištěna před mechanickým a tepelným poškozením tak, aby teplota potrubí nepřesáhla 20°C.

Před započítím výkopových prací zajistí stavebník vytýčení stávajících inženýrských sítí.

Souběh a křížení plynovodu s jinými inženýrskými sítěmi dle ČSN 73 6005.

Pokud nebude s provozovatelem dohodnuto jinak, bude souběžně s potrubím uložen signalizační vodič.

Vnitřní plynovod

od D.U.P. DN 25 bude NTL ocelový plynovod DN 20 veden v drážce ve zdi stoupacím potrubím do technické místnosti v podkroví k plynovému kotli. Před kotlem musí být osazen kulový kohout DN20. Trasa plynovodu je zřejmá z výkresové části PD.

Vnitřní plynovod je navržen dle ČSN EN 1775 z ocelových bezešvých trubek spojovaných svařováním.

Potrubí procházející zdmi nebo stropem bude opatřeno chráničkou s přesahem 10 mm a oba konce budou utěsněny zatmelením. Celé potrubí bude chráněno proti korozi ochranným nátěrem až po tlakové zkoušce.

Plynové spotřebiče

- plynový závěsný kondenzační kotel 4,2-21,2kW – 1 ks (2,6 m³/hod) - instalován v technické místnosti v podkroví. Kotel je dle TPG 800 00 klasifikován jako spotřebiče typu „C“ – bez nároku na větrání. Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin bude zabezpečen systémovým souosým odkouřením Ø60/100 mm, vedeným od kotle kolmo nad střechu domu, kde bude vyústěno 0,6 nad střechou, celková délka 1,6m. Vyústění odkouření bude v souladu s TPG 800 01 a předpisy výrobce.

Spotřeba plynu :

	množství [ks]	max. hod. potřeba plynu [m ³ /hod]	max. hod. potřeba plynu celkem [m ³ /hod]
Spotřebič			
kondenzační kotel 21,2kW	1	2,6	2,6
Celkem			3,2

Max. hodinová potřeba plynu 2,6 m³/hod
Redukovaná denní potřeba plynu..... 12 m³/den
Redukovaná roční potřeba plynu..... 2200 m³/rok

Podmínky pro provoz plynovodu

Plyn je možno vpustit do jednotlivých dokončených dílčích částí stavby (naplnit plynovodní přípojku plynem), bez současného uvedení stavby do provozu, jen po provedení úspěšné tlakové zkoušky a vyhotovení kladné revizní zprávy. /Po dokončení všech dílčích částí stavby je nutno provést kolaudační řízení celé stavby. Uvedení plynovodní přípojky do provozu – užívat dokončenou stavbu při zajištění trvalé dodávky plynu je možné jen po převímce díla, na základě smlouvy o dodávce plynu a vydání kolaudačního rozhodnutí plynové přípojky.

Seřízení a nastavení kotle provede oprávněný servisní technik.

Po provedení montážních prací bude provedena zkouška těsnosti a tlaková zkouška dle ČSN EN 1775.

Bude provedena talková zkouška pevnosti a těsnosti NTL plynovodu. Zkouška pevnosti bude provedena přetlakem 100 kPa – doba trvání zkoušky 30 min, zkouška těsnosti bude provedena přetlakem 10kPa – doba trvání 30 min. Zkušební médium vzduch.

Použitá literatura:

ČSN EN 1775 Plynovody v budovách
Katalogové listy výrobců
pravidla COPZ G 609 01, G 934 01
TPG 702 01, TPG 704 01
TPG 800 00, TPG 800 01

v Brně březen 2017

Vypracoval : Marek Cabal