

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Č.MÍST.		PLOCHA	S.VÝŠKA	PODLAHA		STĚNY, OBKLAD	STROP
2.01	TECHNICKÁ MÍSTNOST	22,5 m^2	1,4–2,5 m	KERAM. DLAŽBA	P-21		
2.02	PŮDNÍ PROSTOR	74,6 m^2	0,7–2,5 m		P-22		
2.03	PŮDNÍ PROSTOR	136,7 m^2	0,3–2,5 m		P-23		

PŘÍSTROJE :

- infrapasivní automatický vypínač, IP 44
- spínač jednopólový, řazení č.: 1
- přepínač sériový, řazení č.: 5
- přepínač střídavý, řazení č.: 6
- přepínač dvojitý sériový, řazení č.: 6+6
- přepínač křížový, řazení č.: 7
- ovladač tlačítkový zapínací, řazení č.: 1/0So
- ovladač tlačítkový zapínací, řazení č.: 1/0So s orient. doutnavkou
- ovladač tlačítkový zapínací, řazení č.: 1/0So , IP 44
- vypínač 3-pólový, 400V, 16 A v panelové krabici
- vypínač 3-pólový, 400V, 16 A s orient. doutnavkou
- zásuvka jednonásobná, řazení č.: 2P+PE
- zásuvka jednonásobná, řazení č.: 2P+PE s přepěťovou ochranou tř. D
- ovladač žaluziový
- termostat prostorový

POZNÁMKA :

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+PEN, 50 HZ, 400/230 V, TN–C
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA V OBJEKTU : 3+PE+N, 50 HZ, 400/230 V, TN–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2
PROSTŘEDÍ : viz TECHNICKÁ ZPRÁVA

IVO SLAČÁLEK
elektroprojekce – instalace
Kneslova 22, 618 00 Brno
tel.: 608 877 320

OpenArch
projektování staveb s.r.o.
Ateliér: Erbenova 22, 602 00 Brno
tel.: 777 095572
e-mail: atelier@openarch.cz
www.openarch.cz

VYPRACOVAL	Ivo Slačálek
PROJEKTANT	Ivo Slačálek
ZODP. PROJEKTANT	Ivo Slačálek
PROJEKTANT	ing. arch. D. VOSTREJŽ
PROJEKTANT	Bc. V. LIZNOVÁ
PROJEKTANT	

NÁZEV STAVBY: **Novostavba objektu DOZP za účelem trvalého bydlení na pozemcích p. č. 2018/76 a p. č. 2018/77 - obec Hostěradice k. ú. Chlupice**

STAVEBNÍ OBJEKT: A
ČÁST: D.1.4.e

DOKUMENT:

PŮDORYS 2.NP - SILN. ELEKTROINSTALACE

STUPEŇ: DPS
DATUM: 03/2017
PROFESE: Zařízení siln. elektrotechniky
MĚŘÍTKO: 1:75
REVIZE:
PARÉ ČÍSLO:
ČÍSLO VÝKRESU: 03

INVESTOR: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82, Brno