ROZVÁDĚČ RH

TYP: OOPZ, 600x1500

KRYTÍ: IP 40/20
MODULŮ:
BARVA: standart
PŘÍVOD: shora, ze spodu
VÝVODY: shora, ze spodu

POZNÁMKA :
ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+PEN, 50 HZ, 400/230 V, TN-C
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA V OBJEKTU : 3+PE+N, 50 HZ, 400/230 V, TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
PROSTŘEDÍ : viz TECHNICKÁ ZPRÁVA

IVO SLAČÁLEK
Milevská 10, 14 000 Praha
tel.: 603 123 456

OpenArch

ateliér interiérové tvorby
www.openarch.cz
email: info@openarch.cz

Stavebník: Objekt: DOP a.s.Ulice: hotel Jedlová a.s. 2. 2016 Kč
Ev. č. 2016-07 - obec: Kadaňská č. 1, Praha 1

ROZVÁDĚČ RH

Investor:	na žádost
Objekt:	na žádost
Projektant:	Ing. arch. Ivo SLAČÁLEK
Stupeň:	Pr. č. 1/2016/3
Datum:	8.1.2.4
Měřítko:	dle tabul.
Část:	Silnoproudá elektrotechnika - rozvaděče
Číslo:	05



OBVODY Č. 1 ~ 6 POUZE PRO DANÉ TECHNOLOGIE