


ROZVÁDĚČ RE

TYP: Plastová rozvodnice zapuštěná PER2 ve zdi (pilňř)

KRYTÍ: IP 44/20  
MODULŮ:  
BARVA: standart  
PŘÍVOD: ze spodu  
VÝVODY: ze spodu  
ROZMĚR : dle výrobce (cca 600x600x250mm)

POZNÁMKA :

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+PEN, 50 HZ, 400/230 V, TN–C  
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA V OBJEKTU : 3+PE+N, 50 HZ, 400/230 V, TN–S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2  
PROSTŘEDÍ : viz TECHNICKÁ ZPRÁVA

|  |  |  |                  |   |
|--|--|--|------------------|---|
| <b>IVO SLAČÁLEK</b><br>elektroprojekce – instalace<br>Knešova 22, 618 00 Brno<br>tel.: 608 877 320   |  | VÝKONOVÝ<br>Ivo Slačálek                 |                  |  |
| <b>OpenArch</b><br>projektování staveb s.r.o.<br>Adulár: Etanova 22, 602 00 Brno<br>tel.: 777 095972<br>e-mail: atelier@openarch.cz<br>www.openarch.cz |  | PROJEKTOVATEL<br>Ivo Slačálek            |                  |   |
|  |  | PROJEKTOVATEL<br>Ing. arch. D. VOSTREJŠ  |                  |   |
|  |  | PROJEKTOVATEL<br>Bc. V. LIŽNOVÁ          |                  |   |
| NÁZEV OBJEKTU<br>Novostavba objektu D02P za účelem trvalého bydlení na pozemcích p. č. 2018/76 a p. č. 2018/77 - obec Hostěradice k. ú. Chlupice       |  | ROZVODNÝ<br>B                            |                  |   |
| <b>ROZVÁDĚČ RE</b>   |  | Číslo<br>D.1.4.e                         |                  |   |
|  |  | PROJEKT<br>DPS                           | datum<br>03/2017 |   |
|  |  | PROJEKT<br>Zařízení stn. elektrotechniky | úděl<br>04       |   |
| PROJEKTOVATEL<br>Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82, Brno  |  | PROJEKT<br>Ivo Slačálek                  |                  |   |

