

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2
VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Zadavatel:

název: **Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace**
sídlo: Slovanské náměstí 1804/7, 612 00 Brno – Královo Pole
zastoupený: Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy
IČ: 00559016

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**„REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ -
GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO“**

Výše uvedený zadavatel Vám poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákonů nebo „ZZVZ“).

Dotazy zájemce:

Dobrý den,

dovolujeme si požádat o dodatečné informace, respektive vysvětlení, k níže uvedeným bodům:

- 1) *Souhrnná TZ str. 3, uvádí „Okna nová **jednoduchá dřevěná v původním členění a barevnosti**“
Dle tabulky výrobků jsou různá provedení, ocelové výrobky, hliníková okna, dřevěná kastlová okna, dřevěná EURO okna
Má se tedy cenit dle Výpisu prvků?*
- 2) *VP str. 3: U všech oken $U_w = 0,85 W/(m^2.K)$, u položek je 2-sklo 4-8-4 $U_g=1,0$ nejde vyrobit. Co platí U_w nebo U_g ?*
- 3) *VP str. 3: Vnitřní parapety mají být dřevěné – masiv?*
- 4) *VP str. 3: Z vnitřní strany bude okno opatřeno dřevěnou krycí lištou dle původního řešení, žádáme o dopřesnění, kterých oken se to týká, z kolika stran a jak má krycí lišta vypadat?*
- 5) *VP str. 3: Co se rozumí „Je uvažováno s výměnou veškerého okenního kování s tím, že použité původní kování bude oživeno a případně opět použito? Nejde, dodáváme jen nové kování.“*
- 6) *VP OZN.přidorys 001-003, 004-006, 007-010,012, 019-020:
- ÚPRAVY: Výměna za repliku původního ocelového okna a nové hliníkové okno, 2 prvky ocel a hliník? – znamená to tedy, že bude hliníkové okno z vnitřní strany a další, ocelové okno z vnější strany?
- SCHÉMA (z exteriéru), je zobrazeno 2-křídle okno + spodní díly 2 sklopk, zde žádáme o dopřesnění, jak má vypadat ocelové okno a jak hliníkové, je zobrazeno na 1 obrázku, kde mají být příčky a drátosklo pouze v oceli hliníkové je sklo čiré?*
- 7) *UPOZORŇUJEME, že pravděpodobně sklopná okna nepůjdou vyklopit celá, budou drhnout o hliníkový rám. Ocelový výrobek musí mít izolační sklo, aby se hliníky nepřehřívaly. Může vznikat kondenzát mezi ocelovým rámem a hliníkovým oknem.*

Děkuji

Vyjádření k dotazům zájemce:

- 1) Ano, platí výpis prvků.
- 2) Platí u_w , provedení skla je nutné tomuto parametru přizpůsobit. U špaletových oken je možné jít po dohodě s auditorem na hodnotu u_w menší nebo rovno 1,00.
- 3) Platí tabulky a to, co je uvedeno u položky. Pokud je uvedeno, že se jedná o parapet dřevěný, pak se předpokládá provedení masiv.



- 4) Lišta masivní bude použita u oken špaletových i euro. Bude vyvzorkována při zahájení stavby. Provedena bude ze tří stran.
- 5) Pokud je stávající kování ještě funkční, pak takové řešení preferují orgány památkové péče. Jedná se pouze o olivy a půlolivy, kdy se předpokládá přešetření a navaření nového hranolu. Uvažovat pouze u špaletových oken a v rozsahu 20%.
- 6) Provedení těchto oken je zachyceno blíže v detailech. Uvnitř hliník a sklo čiré, vně ocel a drátosklo.
- 7) U ocelového okna se vyklápí pouze spodní segment. Netěsnosti v ocelovém okně a jeho osazení do ostění umožní ventilaci. Případně bude v rámci propojení s hliníkovou částí zajištěná trvalá mikroventilace.

Dotazy zájemce:

*Dobrý den,
V projektové dokumentaci se nám nepodařilo najít technickou zprávu. Je zde pouze dodatek 01 Technická zpráva –
dodatek A5_upřesnění.
Je možné ji prosím zaslat?*

Vyjádření k dotazům zájemce:

Zadavatel formou přílohy těchto dodatečných informací poskytuje chybějící technickou zprávu, která nebyla poskytnuta nedopatřením. Z důvodu této skutečnosti zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: ~~30.07.2018~~ 27. 08. 2018 v 10:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne ~~30.07.2018~~ 27. 08. 2018 v 10:01 hodin.

V Brně dne 20. 07. 2018

S pozdravem

.....
podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat

přílohy:
příloha č. 1 DI2 – 01 Technická zpráva_A1

