



Legenda místností:

Č. m.	Místnost	Vn. vlivy	Em (lx)
401	Schodiště	AB5	stáv.
402	Chodba	AB5	100
403	Zasedací místn.	AB5	500
404	Půdní prostor	AB7	stáv.
405	Půdní prostor	AB7	stáv.
406	Půdní prostor	AB7	stáv.
407	Kotelna	AB5	stáv.

Montážní pokyny: viz technická zpráva

Stoupačky:  
1 - CYKY-J3x2,5/lišta 40x40mm - zásuvkový obvod z rozvaděče 2. patra

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:  
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S  
- automatickým odpojením při poruše  
doplňková ochrana proudovým chráničem

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval/Kreslil	Projektční kancelář elektro Veselá 15 66902 Znojmo mobil: 731085634 projekce_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 IČ: 10113533 Licence programu #Q000810	
Ing. J. Kosík	Bc. J. Kosík	Bc. J. Kosík		
Kraj: Jihomoravský		Místo: Skalice		
Investor: Domov pro seniory Skalice, p.o., č. p. 1, 67171 Skalice				
Akce:			Zakázkové číslo	29/2018
STAVEBNÍ ÚPRAVY VE 4. NP OBJEKTU SKALICE, PARC. Č. 6/8., K. Ú. SKALICE VNITŘNÍ EL. INSTALACE			Formát	A4
			Stupeň	DPS
			Datum	07/2018
Výkres			Měřítko	Číslo výkresu
4.NP - technologické rozvody			1:50	D1.4.400.3