



Legenda místností:

Č. m.	Místnost	Vn. vlivy	Em (lx)
401	Schodiště	AB5	stáv.
402	Chodba	AB5	100
403	Zasedací místn.	AB5	500
404	Půdní prostor	AB7	stáv.
405	Půdní prostor	AB7	stáv.
406	Půdní prostor	AB7	stáv.
407	Kotelna	AB5	stáv.

Montážní pokyny: viz technická zpráva

Stoupačky:
2 - CYKY-J3x1,5/lišta 40x40mm - světelný obvod z rozvaděče 2. patra
3 - CYKY-J3x1,5/lišta 40x40mm - obvod nouz. osvětlení z rozvaděče 2. patra

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S
- automatickým odpojením při poruše
doplňková ochrana proudovým chráničem

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval/Kreslil	Projektční kancelář elektro	
Ing. J. Kosík	Bc. J. Kosík	Bc. J. Kosík	Veselá 15	
			66902 Znojmo	
			mobil: 731085634	
			projekce_kosik@seznam.cz	
			Autorizace č. 1001753	
			IČ: 10113533	
			Licence programu #Q000810	
Kraj:	Jihomoravský	Místo:	Skalice	
Investor:	Domov pro seniory Skalice, p.o., č. p. 1, 67171 Skalice			
Akoe:	STAVEBNÍ ÚPRAVY VE 4. NP OBJEKTU			Zakázkové číslo
	SKALICE, PARC. Č. 6/8., K. Ú. SKALICE			29/2018
	VNITŘNÍ EL. INSTALACE			Formát
				4A4
				Stupeň
				DPS
				Datum
				07/2018
Výkres				Měřítko
				Číslo výkresu
4.NP - osvětlení				1:50
				D1.4.400.2