

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 3
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Zadavatel:

název: **Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace**
sídlo: Slovanské náměstí 1804/7, 612 00 Brno – Královo Pole
zastoupený: Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy
IČ: 00559016

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**„REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ -
GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO“**

Výše uvedený zadavatel Vám poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákonů nebo „ZZVZ“).

Dotazy zájemce:

*Dobrý den,
Dovolujeme si mít dotaz, zda na dveřích budou paniky, klika EN 179 nebo hrazda EN 1125? Dále budou jen na hlavním křídle?
Děkuji*

Vyjádření k dotazům zájemce:

Dle požárně bezpečnostního řešení se jedná o změnu staveb skupiny 1, kde není při výměně či repasi stávajících výplní otvorů panikové kování nutné.

V Brně dne 31. 07. 2018

S pozdravem

.....
podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat

