

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

Název veřejné zakázky : Zateplení budov v areálu výcvikových dílen v Polánce
Název zadavatele : Střední škola dopravy, obchodu a služeb, nám. Klášterní 127,
Moravský Krumlov

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byly doručeny žádosti o dodatečné informace v následujícím znění :

Prosím o zodpovězení následujících dotazů ohledně výběrového řízení na akci: „Zateplení budov v areálu výcvikových dílen v Polánce.“

- 1) Podle technických standardů TS5 – výplně otvorů , na které se odkazují položky dodávek plastových výplní otvorů ve výkaze výměr, má být dodán šestikomorový systém se zasklením izolačním dvojsklem, požadavek na celý prvek (rám + zasklení) je součinitel tepelného prostupu $U=1,2\text{W/m}^2\text{K}$. Pro splnění požadavku stačí pětikomorový rám. Mohu ocenit plastová okna s pětikomorovým rámem?
 - 2) Ve výpise prvků pro halu, objekt 4, jsou zakresleny okna. Jedná se o pozice 1,2,3,4. Podle technické zprávy mají být větrací křídla mimo dosah ovládání vybavena pákovými ovladači, ale ve výpise jsou zakreslena jako sklopná a otevíravá. Jaká z variant má být naceněna? Okna jen sklopná bez otevírání s pákovými ovladači nebo sklopná a otevíravá bez ovladačů?
-

ODPOVĚDI ZADAVATELE :

Odpověď na dotaz č.1)

Rozhodujícím parametrem pro tepelnětechnické vlastnosti oken je součinitel prostupu tepla výrobku jako celku, v daném případě $U_{w,max} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$. Pokud dodavatel oken zajistí dostatečnou tuhost oken v navržených sestavách a zároveň nepřekročí výše uvedenou hodnotu součinitele prostupu tepla, tak je možné použít i rám pětikomorový. Z tohoto důvodu byl projektantem akce upraven text předmětného technického standardu (TS5). Upravený text je přílohou této dodatečné informace.

Odpověď na dotaz č.2)

Horní větrací okna budovy č.4 budou provedena pouze jako sklopná, s mechanickým ovládáním okenních křídel z úrovně podlahy haly. Z tohoto důvodu byly projektantem akce upraveny str. 1 a 2 výpisu výrobků. Upravené str.1 a 2 výpisu výrobků jsou přílohou této dodatečné informace.

V Moravském Krumlově dne 9.8.2013

Ing. Jiří P s o t a
ředitel