


2.NP - LEVÁ STRANA - větev 3



ARMATURE

F-DN Filtrovací zábrana

KK-DN Kulový kohout závitový plinoprůtokový, PN10
ON-Odzdušňovací nádobka, PN 10
VK-DN Vypouštěcí kulový kohout závitový, PN10
P-Tlakoměr deformací 0-400kPa, 0-600kPa

ZK-DN Zpěná hlapka zavítovej mosazná, PN10
AOV-DN Automatickej dozvůdušovaci ventil mosazný, PN10
OŠ Orientační síťček
PS-DN/PN1 Přiradový spoj
PZ-DN/PN1 Zastěpovací příruba
R-DN/DN Redukce
PV-DN/PN101 Pojistný ventil zavítovej, alfa w min. 0.52

70°C

55°C	Expanzi potrubí
E	
TV	Teplá voda 55°C
SV	Studená neupravená voda 10°C

---suv--- Studená upravená voda 10
 ---c--- Cirkulace TUV
 ---d--- Dopřívovací upravená voda
 ---k.o--- Kondenzát, odpady

Litínová článková

Rozměr, výkon článku
při tep. spádu 70/55°C
500/70, 43 W
500/110, 59 W

500/70, 43 W
500/110, 59 W
500/160, 77 W
600/160, 88 W
900/70, 72 W

[illegible][illegible]