
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/400 Višňové oprava sil. v km 26,630 – 26,970

Dotaz k zadávací dokumentaci č. 1:

V soupisu prací jsou položky č. 3 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+ a č. 4 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, tl. 60 mm navrženy z asfaltového betonu ACO 16+, bylo by možné při provádění vyrovnání nerovností (položka č. 3) použít směs ACL 16 + a při provádění obrusné vrstvy (položka č. 4) asfaltový beton ACO 11+ ?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Změna položek č. 3 a 4 není možná, oceňte stávající soupis prací.

V Brně, dne 13.8.2018

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení