

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
101	ZÁDVEŘÍ	14,83
102	CHODBA	16,50
103	POKOJ	16,13
104	POKOJ	13,50
105	POKOJ	13,50
106	SKLAD PRÁDLA	2,60
107	WC	2,48
108	KOUPELNA	5,63
109	OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇ	31,34
110	CHODBA	18,95
111	POKOJ - ZTP	14,32
112	POKOJ - ZTP	14,32
113	POKOJ - ZTP	15,75
114	OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇ	32,61
115	KOUPELNA - ZTP	11,25
116	WC - ZTP	3,87
117	SKLAD PRÁDLA	3,87
118	PRÁDELNA, SUŠARNA	10,46
119	PŘEDSÍŇ	2,51
120	KANCELÁŘ PERSONÁL	11,55
121	WC	2,58
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		258,55

LEGENDA ZNAČENÍ

- VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ DN 20 VEDENÉ V PODLAŽE OZNAČENÍ VE VÝKRESE: 26 x 3
- POTRUBÍ OCHRANNÉ - VEDENÉ V PODLAŽE
- K PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL S VESTAVĚNÝM ZASOBNÍKEM 100 L S VRSŤVĚNÝM OHŘEVEM VODY VÝKON: VYTÁPĚNÍ 14,2 kW, VÝKON PRO PŘÍPRAVU TV 16 kW SPOTŘEBA PLYNU 1,6 m³/h
- HUP2 PODRUIŽNÁ SKŘÍŇ HLAVNÍHO UZÁVĚRU PLYNU VČETNĚ PODRUIŽNÉHO MĚŘENÍ
- KK UZÁVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.
DĚLENÍ, MONTÁŽ, UCHYCENÍ APOD. POTRUBÍ DLE POKYŇŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE.
PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ PŘES KONSTRUKCE BUDE POTRUBÍ ULOŽENO V CHRÁNICE A ŘÁDNĚ UTĚSNĚN.
VZNIKLÝ PROSTOR MEZI CHRÁNICOU A POTRUBÍM BUDE VYPLNĚN.

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.



±0,000 = 173,800 m.n.m.

z			
b			
a			

INVESTOR:	JIHOMORAVSKÝ KRAJ	JIHOMORAVSKÝ KRAJ Zastoupení: Ing. Miroslav Březina tel.: +420 541 552 188 e-mail: kuzel.jihomoravy@jh.moravy.cz
-----------	-------------------	---

PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUČILÍK		
VYPRACOVAL:	Ing. Kamila HOBLÍKOVÁ		
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULČIČNÝ		

TECHNICO
architects & engineers
Hradec 157001
tel: 552 760 970
info@technico.cz

ČÁST DOKUMENTACE:
D.1.4.2. PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Sržce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa SO 02 - RODINNÝ DŮM - VYSOKÁ PODPORA		FORMÁT	10×A4
K.ú. Lednice na Moravě, parc.č. 3453, 1077/7, 1076, 1667/2, 1666		DATUM	05/2014
PŮDORYS 1.NP, AXONOMETRIE		STUPEŇ	DPS
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-423-DPS
		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		1:50	02-D.1.4.2.b.01.