

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI
B-101	Zároveň
B-102	Samoslužná jídelna (Gumist)
B-103	Chodba
B-104a	WC ženy - chodba s umyvadlem
B-104b	WC ženy - kabina
B-105a	WC muži - chodba s umyvadlem
B-105b	WC muži - předkové stěny
B-105c	WC muži - kabina
B-106	WC invalidé
B-107	Úklidová místnost
B-108	Technická místnost
B-109	Vstup pro zaměstnance příjem surovin
B-110	Šatna - zaměstnanci
B-111	Společna - zaměstnanci
B-112	Úklidová místnost
B-113a	WC zaměstnanci - umyvadlo
B-113b	WC - zaměstnanci - kabina
B-114	Sklad - suroviny
B-115	Intenzivní příprava ovoce a zeleniny
B-116	Kuchyně
B-117	Mytí nádobí



LEGENDA MGR

HLAVNÍ TRASA KABELOVÉHO VEDENÍ  
(KABELY ULOŽENY VOLNĚ V KABELOVÉM ŽLABU NEBO V TRUBECE)

AKCE	REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RYCHTÝ KRAŠENSKO	STUPEŇ 02	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
OBJEKT	SO 02: Budova B		
PROJEKT	D 1.4.6 - MĚŘENÍ A REGULACE		
INVESTOR A OBJEDNATEL	Obec Krasno Krasno 123, 681 01 Krasno	ZNAČKOVÉ ČÍSLO	201.000.11.4
MÍSTO STAVBY	Krasno 76 povrch: beton, c. 31, 32, 34 a 36 Krasno	DATA	02/2016
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ING. JIRÍ BARTOŠ, jbartos@nir.cz	KOPIE	8 x A4
VEDOUcí PROJEKTU	ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@nir.cz	MĚŘENO	1:50
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JIRÍ BARTOŠ, jbartos@nir.cz	VÝKRES	PŮDORYS 1.NP
ZÁKONČITEL ČÁSTI	Ing. Jindřich Josef josef.jindrich@nir.cz tel.: 739 689 324	EMPOVĚZENÍ ČÍSLO	201.000.11.4.50.02.01.1.4.6
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JIRKA JOSEF	ČÍSLO VÝKRESU	103
VÝKRESOVATEL	ING. JIRKA JOSEF	REVIZE	



NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY:  
SÍŤOVÁ – 3 NPE, AC 50Hz, 400V / TN-S  
OVLADACÍ – 1 NPE, AC 50Hz, 230V / TN-S  
OVLADACÍ – 1 AC 50Hz, 24V / FELV

OGRAŇOVÁNÍ PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ :  
PODLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2 – IZOLACÍ  
– KRYTÍM

OGRAŇOVÁNÍ PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :  
PODLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZROUČE  
DOPLNĚNÍM POSPOJOVÁNÍM

OGRAŇOVÁNÍ PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH I NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Biv ±0,000 = 567,50 m n. m.

REVIZE: POPIS ZMĚNY:

DATA: VÝKRESOVATEL: