



# Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

územní odbor Vyškov  
Hasičská 425/2, 682 01 Vyškov

Ev. č. : HSBM-8-61-3/6-POKŘ-2015

Vyškov: 2. 12. 2015

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1//D



4 - 12 - 2015

INTAR a.s.  
Bezručova 81/17a  
602 00 Brno

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: por. Bc. Tomáš Fiala, komisař, ☎: 950641109, e-mail: tomas.fiala@jmk.izscr.cz

**Název stavby:** Rekonstrukce a přístavba Rychty Krásensko  
**Místo stavby:** Krásensko 76, p.č. 31, 32, 34, k.ú. 673188 Krásensko  
**Stavebník:** Obec Krásensko, Krásensko 123  
**Projektant PBŘ:** INTAR a.s., Ing. Jiří Bartoš ČKAIT 1004422  
**Datum zpracování PBŘ, zpracovatel PBŘ (bez ČKAIT):** 11/2015, Ing. Jana Macíková  
**Předložený druh dokumentace:** Společné územní a stavební řízení

Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy a dostavbu stávajícího objektu a přístavbu ke stávajícímu objektu Rychty. K projektu je zpracováno požárně bezpečnostní řešení, kde je stavba rozdělena na dvě etapy. V objektu je mj. řešeno zařízení lokální detekce požáru se zvukovou signalizací, požární uzávěry, posilovací čerpadlo vnitřní požární vody, tlačítka central a total stop, nouzové osvětlení. Toto závazné stanovisko nahrazuje v plném rozsahu závazné stanovisko ke společnému územnímu a stavebnímu řízení výše uvedené stavby ze dne 18. 11. 2015 pod ev.č.: HSBM-8-61-2/6-POKŘ-2015.


Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“) výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 27. 11. 2015. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

### **závazné souhlasné stanovisko.**

Pro ověření způsobilosti stavby a technických zařízení z hlediska požární ochrany požadujeme doložit platné doklady v souladu s ustanovením § 46 odst. 5 vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti včetně dokladů potvrzujících oprávnění k montáži a doklady potvrzující použití konstrukcí a výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpečnosti).

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru si ponecháváme jeden výtisk PBŘ ve své dokumentaci.

**Poučení:** Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.



plk. Ing. Petr Mareš  
ředitel Územního odboru Vyškov  
rada