

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SPOTŘEBIČŮ:

PLYNOVÉ TOPIDLO BETA 3	- 3 kW - 2x
PLYNOVÉ TOPIDLO BETA 5	- 5 kW
KOTEL TERMONA	- 20 kW
PLYNOVÝ SUŠIČ ELEKTROLUX	- 2,0 kW - 2x
OHŘÍVAČ VODY ARISTON	- 3,3 kW
PLYNOVÝ SPORÁK ALBA	- 4,0 kW - 2x
PLYNOVÁ STOLIČKA ALBA	- 4,7 kW
PLYNOVÝ SPORÁK MORA	- 10,0 kW
OHŘÍVAČ VODY QUANTUM	- 16,7kW
PLYNOVÝ KOTEL VIADRUS	- 120 kW - 2x
PLYNOVÝ OHŘÍVAČ QUANTUM	- 25,8 kW
PLYNOVÝ KOTEL BUDERUS	- 49 kW
CELKEM	- 392,5 kW
SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU	- 45,91 m³.h⁻¹

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH RUŠENÝCH SPOTŘEBIČŮ:




PT3	2 x PLYNOVÉ TOPIDLO BETA 3. VÝKON 3 kW. SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU 0,35 m³.h⁻¹. SPOTŘEBIČ UZAVŘENÝ, ODTAH SPALIN A SÁNÍ SPALOVANÉHO VZDUCHU VYVEDENY PŘES ZEĎ.
PT5	1 x PLYNOVÉ TOPIDLO BETA 5. VÝKON 5 kW. SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU 0,58 m³.h⁻¹. SPOTŘEBIČ UZAVŘENÝ, ODTAH SPALIN A SÁNÍ SPALOVANÉHO VZDUCHU VYVEDENY PŘES ZEĎ.

LEGENDA NAVRŽENÝCH SPOTŘEBIČŮ:

PK	PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 49 kW. REGULOVATELNÝ VÝKON 12-49 kW. SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU 5,80 m³.h⁻¹. SPOTŘEBIČ UZAVŘENÝ, ODTAH SPALIN A SÁNÍ SPALOVANÉHO VZDUCHU VYVEDENY DO KOMÍNA
----	---

POZNÁMKA:

1. DOMOVNÍ PLYNOVOD PROVEĎTE DLE ČSN EN 1775 V SOULADU S TPG 704 01.

ZODP. PROJEKTANT:		KRESLIL:	KONTROLOVAL:	IVO HOS 671 56 Grešlové Mýto 76 IČ: 122 05 109 tel./fax: 515 258 179	
Ivo Hos		Pavel Hos	Ivo Hos		
					
INVESTOR: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, zastoupený Domovem pro seniory Hostim, příspěvkovou organizací Hostim 1, 671 54 Hostim					
PARÉ:	STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU A OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH -PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE k.ú. Hostim, parc. č. st. 1, st. 2			DATUM:	I.2017
				FORMÁT:	3A4
				STUPEŇ:	PS
	D.1.4.4 - ÚPRAVA DOMOVNÍHO PLYNOVODU			Č. ZAKÁZKY:	03/2017
VÝKRES: SCHÉMA ROZVODU				MĚŘÍTKO: 1:50	Č. VÝKRESU: D.1.4.4 - 03