



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Realizace energeticky úsporných opatření – Gymnázium Slovanské náměstí Brno

Zadávací řízení (dále jen „ZŘ“) dle § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení

II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Zadavatel:

název: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
sídlo: Slovanské náměstí 1804/7, 612 00 Brno - Královo Pole
IČO: 00559016
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 209878148/0600
jednající: Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy
Telefon: +420 541 321 317
e-mail: red@gymnaslo.cz
profil zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_250.html

III. PŘEDMĚT VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace, tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 a § 54, odst. 5 ZZVZ, spočívající v odpovědi na **dotazy, vznesené účastníkem zadávacího řízení dne 3. 10. 2018**. Tyto informace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele.

K níže citovaný dotazům účastníka vydává zadavatel následující odpovědi:

1. Dotaz uchazeče:

U objektu „02 Přístavba – tělocvična“ je položka Beztlaková chem. injektáž zdiva cihlového tl. 90 cm s výměrou 2,8 bm, ale dle projektové dokumentace by se měla jednat o výměru cca 110 bm. Žádáme tedy upřesnění výměr.

Odpověď zadavatele:

Jedná se o chybu rozpočtu. Přílohou tohoto Vysvětlení je opravený soupis prací (soubor *Příloha č. 2_soupis prací neoceněný_rev_1*), ve kterém došlo k úpravě pouze položek č. 25 (*Beztlaková chem.injektáž zdiva cihlového tl. 90 cm*) a č. 95 (*Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m*) u objektu 02 KL – tělocvična (list 02 Pol). Ostatní položky zůstávají beze změny.

Žádáme tedy účastníky o ocenění soupisu prací dle přiloženého souboru *Příloha č. 2_soupis prací neoceněný_rev_1*, který tímto nahrazuje původní přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

2. Dotaz uchazeče:

V zadávací dokumentace na straně 17 v odstavci XI.2 položka 4. má účastník doložit prohlášení o vlastnostech a doklady prokazující shodu dodávaných otvorových výplní

a) Kastlová okna : $U_w \leq 0,85 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - tuto hodnotu dle našeho dodavatele oken není možno splnit.

Žádáme zadavatele o úpravu U_w .

Odpověď zadavatele:

Zadavatel tímto upravuje znění čl. XI.2, odst. 4 a) zadávací dokumentace, které nahrazuje následujícím textem:

a) Kastlová okna: $U_w \leq 1,08 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ – izolační dvojsklo

Stejné parametry jsou tímto požadovány i dle projektové dokumentace.

S ohledem na charakter a rozsah tohoto Vysvětlení zadavatel **nemění termín pro podání nabídek.**

Přílohy: soubor Příloha č. 2_soupis prací neoceněný_rev_1.xlsx

V Brně dne 8. 10. 2018

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy
Gymnázium Brno, Slovanské
náměstí, příspěvková organizace