3.NP A STROP NAD 3.NP

M 1:50



OBECNÉ POZNÁMKY

- PŘI BOURÁNÍ JE NUTNÉ DODRŽOVAT TYTO ZÁSADY:
  - PŘED BOURÁNÍM OVĚŘIT ROZMĚRY, VŠECHNY ROZDÍLY OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, KTERÉ BUDOU PŘI STANOVENÍ ZJIŠTĚNY, BUDOU NEPRODLENĚ SDĚLENY PROJEKTANTOVI. PROJEKTANT NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ UVAŽ PŘÍPADNÉ ZMĚNY PROJEKTU.
  - BOURÁNÍ BUDE NUTNO PROVÁDĚT ŠETRNĚ, PO ZÁBĚRECH, PŘI BOURÁNÍ NESMÍ DOJÍT K PÁDU VĚTŠÍCH ČÁSTÍ NA STAVAJÍCÍ KONSTRUKCI.
  - PŘI BOURÁNÍ JE TŘEBA BOURANÉ A NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE ŘÁDNĚ ZABEZPEČIT – PODEPŘÍT.
  - BOURÁNÍ BUDE PROVÁDĚNO ODSHORA DOLŮ, NEJPŘVE BUDOU VYBOURÁNY KONSTRUKCE V 1.NP A POTÉ V 1. PP
  - BOURANÝ MATERIÁL BUDE PLYNULE ODVÁŽEN MIMO STAVBU, NESMÍ DOJÍT K HROMADĚNÍ BOURANÉHO MATERIÁLU V NADZEMNÍCH PODLAŽÍCH.

– OZNAČENÍ BETONU JE PROVEDENO DLE ČSN EN 206. PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCE BUDE PROVEDENO DLE ČSN EN 13670-1 A DALŠÍCH NAVAZUJÍCÍCH NOREM, POKUD NENÍ UVEDENO JINÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

– PŘED PROVÁDĚNÍM BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ DODAVATEL ODSOUHLASÍ S PROJEKTANTEM PODROBNÉ SLOŽENÍ BETONU, ZPŮSOB NUTNÉHO ZPŮSOB A DOBU ZPRACOVÁNÍ BETONU – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

– PROSTUPY V NOVÝCH BETONOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU PROVEDENY DLE VYŘEZŮ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI. PROSTUPY, KTERÉ NEJSOU VYZNAČENY NA VYŘEZECH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ, JE MOŽNÉ PROVÁDĚT DO MAXIMÁLNÍ VELIKOSTI 100/100 MM DLE PROJEKTU A SPECIFIKACI OSTATNÍCH SPECIALISTŮ, V NOVÝCH ŽB PRŮVLAKOCH, ŽB STĚNÁCH A SLOUPECH SE NESMÍ PROVÁDĚT PROSTUPY A DRÁŽKY, MIMO PROSTUPŮ A DRÁŽEK VYZNAČENÝCH V DOKUMENTACI KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ.

– PROSTUPY V STAVAJÍCÍCH BETONOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU PROVEDENY DLE VYŘEZŮ KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ. PROSTUPY, KTERÉ NEJSOU VYZNAČENY NA VYŘEZECH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ, JE MOŽNÉ PROVÁDĚT DO MAXIMÁLNÍ VELIKOSTI 100/100 MM DLE PROJEKTU A SPECIFIKACI OSTATNÍCH SPECIALISTŮ, V ŽB PRŮVLAKOCH, ŽB STĚNÁCH A SLOUPECH SE NESMÍ PROVÁDĚT PROSTUPY A DRÁŽKY, MIMO PROSTUPŮ A DRÁŽEK VYZNAČENÝCH V DOKUMENTACI KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ. V PŘÍPADĚ KOLIZE PROSTUPŮ A ŽEBRA NEBO PRŮVLAKU BUDE OTVOR UMÍSTĚN DO NEJBLÍŽŠÍ MOŽNÉ POLOHY PO KONZULTACI S PROJEKTANTEM.
PROSTUPY V STAVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH JE MOŽNÉ PROVÁDĚT POUZE VRTÁNÍM NEBO PŘÍSEKÁNÍM, NELZE POUŽÍT PNEUMATICKÉ PŘÍKLEPOVÉ KLADIVA.

– VÝTUŽ ZASAHUJÍCÍ DO OTVORŮ NEPŘERUŠOVAT, ALE POSUNOUT DO NEJBLÍŽŠÍ MOŽNÉ POLOHY (Y OTVORU).

– VÝTUŽ V ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH BUDE UMÍSTĚNA TAK, ABY NEDOŠLO K ROZMÍSENÍ (SEGREGACI) BETONOVÉ SMĚSI A BYLO MOŽNO PROVÉST ŘÁDNÉ HUTNĚNÍ. VÝTUŽ BUDE UMÍSTĚNA DO NEJBLÍŽŠÍ MOŽNÉ POLOHY TAK, ABY VZNIKLY OTVORY PRO BETONÁŽ S MINIMEM.

– MONTÁŽNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI NUTNO TO PŘED ZABETONOVÁNÍM PŘEVZÍNÉ KOMPLETNĚ PROVEDENOU VÝZTUŽ VČETNĚ ŽB KONSTRUKCE – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

– VÝROBA A MONTÁŽ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA DLE ČSN EN 1090-1, ČSN EN 1090-1, VELIKOSTI JEDNOTLIVÝCH ODCHYLEK SE ŘÍDÍ ČSN EN 1090-1, ČSN EN 1090-1 A ČSN ISO 7976-2 – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. VÝROBNÍ DOKUMENTACE (DÍLENSKÁ DOKUMENTACE) BUDE VČETNĚ MONTÁŽNÍHO POSTUPU PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTOVI. MONTÁŽNÍ POSTUP BUDE V SOULADU S PDS, PLATNÝMI ZÁKONY A PLATNÝMI NORMAMI – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

– OCELOVÉ PŘÍKLADY BUDOU PO GRAZINU VZÁJEMNÉ SPOJENY U SPODNÍ A HORNÍ PŘÍRUBĚ OCELOVÝMI PÁSKY 50/5 MM Á 600 MM.

– POLOŽKY, KTERÉ MOHOU MÍT PROMĚNNOU DÉLKU, BUDOU VYDÁNY O CCA 200 – 400 MM DELŠÍ, NA MONTÁŽ BUDOU TYTO PRVKY UPRAVENY.

– V KAPSÁCH PRO ULOŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ U DVEŘNÍCH A OKENNÍCH OTVORŮ PROVEST BETONOVÉ PODKLADY V=100 MM.

– PROJEKTANT KONSTRUKČNÍ ČÁSTI NEBO TO PŘEVZÍNÉ KOMPLETNĚ PROVEDENOU OCELOVOU KONSTRUKCI – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

–OZNAČENÍ Z KERAMICKÝCH PLATEN TVAROVEK BUDE PROVEDENO DLE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH PODKLADŮ VÝROBCE, PLATNÝCH NOREM A TECHNICKÉ ZPRÁVY. TEPLOTA VZDUCHU A MATERIÁLU NESMÍ PŘI ZDĚNÍ KLESNOUT POD 5ºC, TVÁRNICE MUSÍ BÝT V KAŽDÉ VRSTVĚ PŘEVÁZANY MIN. O 100 MM. ZDĚNÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 1996-2. VELIKOST JEDNOTLIVÝCH ODCHYLEK SE ŘÍDÍ DLE ČSN 730235 M ZAHRNUJE DALŠÍCH NAVAZUJÍCÍCH NOREM – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

– PROSTUPY VE ZDIVU BUDOU PROVEDENY DLE VYŘEZŮ KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ. PROSTUPY, KTERÉ NEJSOU VYZNAČENY NA VYŘEZECH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ, JE MOŽNÉ PROVÁDĚT DO MAXIMÁLNÍ VELIKOSTI 300/300 MM. ATZ VYŘEZY SPECIALISTŮ, SVISLÉ DRÁŽKY A VPUSTĚNÝ, KTERÉ NEJSOU UVEDENY VE VYŘEZECH DOKUMENTACE KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ, LZE PROVÉST DLE ČSN EN 1996-1-1.

– V STAVAJÍCÍM I NOVÉM NOSNÉM ZDIVU NENÍ DOVOLENO PROVÁDĚT VODOROVNÉ DRÁŽKY, MIMO DRÁŽEK UVEDENÝCH NA VÝŘEZECH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ.

– STAVAJÍCÍ A NOVÉ ZDIVO VZÁJEMNÉ SPOJIT POMOCÍ KAPES NEBO OCELOVÝCH TYČÍ, KTERÉ BUDOU VLEPENY DO STAVAJÍCÍHO ZDIVA.

– PŘI OSAZOVÁNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ A OSAZOVÁNÍ ZÁRUBNÍ SPAROVÁNÍ, NOVÉ ZDIVO V LOŽNÝCH SPÁRÁCH PROKÁZAT PO VÝŠCE 6 RÁD MM OCELOVÝM TŘNÝ Ze Ø10 MM SE STAVAJÍCÍM ZDIVEM. ZDIVO NUTNO ZAROVNÁVAT A VYPLNIT ROZTŘÍHUJÍCÍ MALTOU (EVENTUÁLNĚ ZATLUČENÍM) JEMNOU BETONOVOU SMĚSÍ. PŘI VYZIVÁVÁNÍ A OSAZOVÁNÍ DODRŽET MINIMÁLNÍ SPAROVÁNÍ.

– JEDNOTLIVÉ BUDE PO DOSTAŽENÍ ÚNOSNÉ ZATĚŽENÍ, TO MALTA STAVAJÍCÍHO ZDIVA JE NAROVNÁNÍ NEBO ZNAČNÉ DEGRADOVÁNA, BUDE PROVEDENO OSTRAHOVÁNÍ STAVAJÍCÍCH OMÍTEK A NOVÉ PŘEOMÍTKOVÁNÍ CEMENTOVOU MALTOU.

–VŠECHNY NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM, KTERÉ JE SAMOSTATNOU PŘÍLOHOU PROJEKTU. POŽÁRNĚ ODOLNOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ JE UVEDENA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

–PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY BUDOU DODRŽOVÁNY VŠECHNY PLATNÉ ZÁKONY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ A NAVÁZAJÍCÍ PLATNÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY A VYHLÁŠKY. PŘEDEVŠÍM BUDOU DODRŽOVÁNY NAŘÍZENÍ VLÁDY 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 591/2005 .

POZNÁMKA

POZN. 301:
STAVAJÍCÍ A NOVÉ ŽB KONSTRUKCE VZÁJEMNĚ SPOJIT POMOCÍ OCELOVÝCH TYČÍ, KTERÉ BUDOU VLEPENY DO STAVAJÍCÍCH ŽB PRVKŮ

POZN. 302:
PŘED BOURÁNÍM PROSTORU STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ A APSIDY PROVEDENÉ PODEPŘÍT STÁVAJÍCÍ PRŮVLAK VYNÁŠEJÍCÍ STŘECHU – VIZ 12.

POZN. 303:
STAVAJÍCÍ ZASTŘEŠENÍ PONECHAT, PŘED PROVEDENÍM ZJIŠTĚT SKUTEČNÝ TVAR A PŘÍPADNÉ PROVIZORNĚ PODEPŘÍT

POZN. 304:
NOVÝ OTVOR VYBOURAT AŽ PO STÁVAJÍCÍ NOSNÝ PRVEK (PRŮVLAK NEBO VĚNEC).
PŘED BOURÁNÍM BUDE V RÁMCI AD ODSOUHLASENO ZDA JE TENTO POSTUP MOŽNÝ.

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

ZÁKLADY
- BETON: C20/25 – XC2 DLE ČSN EN 206
- VÝZTUŽ: B500B (R)

AD, NK1, D005:
- BETON: C30/37 – XC4,XF1 DLE ČSN EN 206
- VÝZTUŽ: B500B (R)

OSTATNÍ KONSTRUKCE
- BETON: C25/30 – XC1 DLE ČSN EN 206
- VÝZTUŽ: B500B (R)

OCELOVÉ KONSTRUKCE:

– TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 B DLE ČSN EN 1090–2
– JAKOST: S235 JR+M DLE ČSN EN 10025–2

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROSTUPY: – VIZ POZNÁMKY A TECHNICKÁ ZPRÁVA

MATERIÁLY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA, GEOMETRICKÉ TOLERANCE A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCÍ JE PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNO V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT VŠECHNY NEZBYTNÉ KOTY DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU. PŘI ZJIŠTĚNÍ ROZDÍLŮ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNÝM STAVEM BUDOU TYTO ÚDAJE NEPRODLENĚ SDĚLENY PROJEKTANTOVI

DETAIL J M1:10



VÝPIS OCELI S235 JR+M

POL.	PROFIL	DÉLKA MM (MM)	KS	KG/M	HMOTNOST CELKEM
301	I.180	2700	1	21,9	60,3
302	I.180	2750	1	21,9	60,3
303	I.180	3050	1	21,9	66,8
304	I.180	3050	1	21,9	66,8
305	I.180	3050	1	21,9	66,8
306	I.180	3050	1	21,9	66,8
307	I.180	2750	1	21,9	60,3
308	I.180	2750	1	21,9	60,3
309	PE 2,200	4700	4	22,4	421,1
310	I.180	2150	1	21,9	47,1
311	I.180	2150	1	21,9	47,1
312	I.180	2150	1	21,9	47,1
313	I.180	2150	1	21,9	47,1
314	P.14–100x150	150	8	11,0	13,2
315	P.10–150x330	330	81	11,6	31,2
316	P.8–100x140	140	8	8,3	17,1
317	PE 1,100	1400	2	10,4	29,2
MEZISOUČET					1108,8
PŘIRÁŽKA NA SPOJE A NA PŘÍPADNOU NEPŘESNOST				10,0%	110,9
CELKOVÁ HMOTNOST					1318,0 KG

TRAPÉZOVÝ PLECH 50/0,8 17,1 M2 9,69 KG/M2 166,0 KG

VÝPIS PŘEKLADŮ

OZN.	TECH. OZNAČENÍ	ROZMĚRY (MM)			KS
		l	š	H	
KBP–1,00	KERAMOBETONOVÝ PŘEKLAD	3000	70	238	5
KBP–2,75	KERAMOBETONOVÝ PŘEKLAD	2750	70	238	8
KBP–2,25	KERAMOBETONOVÝ PŘEKLAD	2250	70	238	13
KBP–1,00	KERAMOBETONOVÝ PŘEKLAD	1000	70	238	3

V TĚTO TABULCE JSOU VYKÁZÁNY POUZE PŘEKLADY V NOSNÝCH STĚNÁCH

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE
- VYBOURÁNÍ OTVORU (ZDIVA)
- PROSTÝ BETON
- ŽELEZOBETON
- ZDIVOVINA Z KERAMICKÝCH PLNÝCH TVÁRNIC (SKUPINA PRVKŮ LD DLE ČSN EN 771–1) PEVNOSTI P4, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY (T) PEVNOSTI MIN. 10,0 MPa NANESENOU CELOPLOŠNĚ
- ZDIVOVINA Z CIHEL PÁLENÝCH (SKUPINA PRVKŮ HD DLE ČSN EN 771–1) PEVNOSTI P15 VYZDĚNÉ CELOPLOŠNĚ NA OBYČEJNOU ZDĚCÍ MALTU M5
- JEDNOVRSTVÁ STĚNA TL. 400 MM Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC P15, NA ZDĚCÍ MALTU PEVNOSTI MIN. 5,0 MPa NANESENOU CELOPLOŠNĚ

LEGENDA PRVKŮ

- NOVÉ OCELOVÉ PRVKY
- NOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA ZKRATEK

ATXXX	ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ ATIKA	+X,XXX	SPODNÍ LIC KONSTRUKCE
DXXX	ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ DESKA	+X,XXX	HORNÍ LIC KONSTRUKCE
SCHX	ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ SCHODIŠTĚ	+X,XXX	HORNÍ LIC ČISTÉ PODLAHY
PRXXX	ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ PRŮVLAK		
VXXX	ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ VĚNEC		
SXXX	ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ SLOUP		
VŠX	VÝTAHOVÁ ŠACHTA		

±0,000 = 265,780 m.n.m. (VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV)

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

LT PROJEKT PROJEKTOVÉ ZDRAVOTNICKÉ STŘEDISKO	Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ	Investor: Nemocnice Vyškov	
Profese: STATIKA	Zpracovatel dílu: A+Z PROJEKT TEAM, s.r.o. Kpt. Nálepky 1, 702 00 Ostrava tel.+420 596 616 111, +420 596 616 000 e-mail: info@aplusz.cz	Kontrolovал:	Autorizace:
Odpovědný projektant: ING. ALEŠ UTÍKAL	Vypracoval: ING. JAN HETYER	Kontrolovал: ING. ALEŠ UTÍKAL	
Akce: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. REKONSTRUKCE BUDOVY B		Zakázkové číslo: DZS 16 – 2016	Paré:
		Datum: 11 / 2016	
		Formát: A1 A4	
Objekt: KŘÍDLO B2	SO 01	Stupeň: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	
Obsah: 3.NP A STROP NAD 3.NP		Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D1.01.02-104