

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	POVRCH PODLAHY	OZ.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU
B2-2.01	CHODBA	122,3	PVC	A4	MALBA PO PODHLED	KAZETOVÝ S.H. = 2400 / 2500 PODHL. SDK S.H. = 2400 / 2500
B2-2.02	POKOJ - 2L	18,9	PVC	A4	K.O. ZA LIM. 1900x2000, MALBA PO PODHLED	PODHL. SDK S.H. = 2800
B2-2.03	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA	4,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	B7	KER. OBKLAD V = 2000, MALBA PO PODHLED	PODHL. SDK S.H. = 2800
B2-2.04	POKOJ - 2L	18,9	PVC	A4	K.O. ZA LIM. 1900x2000, MALBA PO PODHLED	PODHL. SDK S.H. = 2800
B2-2.05	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA	4,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	B7	KER. OBKLAD V = 2000, MALBA PO PODHLED	PODHL. SDK S.H. = 2800
B2-2.06	LŮŽEK PACIENTŮ	13,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	B7	KER. OBKLAD V = 2000, MALBA PO PODHLED	PODHL. SDK S.H. = 2800
B2-2.07	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	10,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	B7	KER. OBKLAD V = 2000, MALBA PO PODHLED	PODHL. SDK S.H. = 2800
B2-2.08	ÚKLID	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	B6	KER. OBKLAD V = 2000, MALBA PO PODHLED	PODHL. SDK S.H. = 2500
B2-2.09	STANOVIŠTĚ SESTER	14,6	ELEKTROSTATICKÝ VODIVÁ	C2	MALBA PO PODHLED	PODHL. SDK S.H. = 2400
B2-2.10	PŘEDSÍŇ	2,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	B6	KER. OBKLAD V = 2000, MALBA PO PODHLED	PODHL. SDK S.H. = 2600
B2-2.11	WC ZAMĚSTNANCŮ - ŽENY	1,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	B6	KER. OBKLAD V = 2000, MALBA PO PODHLED	PODHL. SDK S.H. = 2600
B2-2.12	WC ZAMĚSTNANCŮ - MUŽI	1,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	B6	KER. OBKLAD V = 2000, MALBA PO PODHLED	PODHL. SDK S.H. = 2600
B2-2.13	DMZ	9,2	PVC	A4	K.O. ZA LINKOU V = 600, MALBA PO PODHLED	PODHL. SDK S.H. = 2800
B2-2.14	PŘÍPRAVNA	17,4	ELEKTROSTATICKÝ VODIVÁ	C4	K.O. ZA LINKOU V = 600, OM. NÁTĚR PO PODHLED	PODHL. KAZETOVÝ S.H. = 2800
B2-2.15	VYŠETŘOVNA	18,5	ELEKTROSTATICKÝ VODIVÁ	C4	K.O. ZA LINKOU V = 600, OM. NÁTĚR PO PODHLED	PODHL. KAZETOVÝ S.H. = 2800
B2-2.16	POKOJ - 2L	19,2	PVC	A4	K.O. ZA LIM. 1900x2000, MALBA PO PODHLED	PODHL. KAZETOVÝ S.H. = 2800
B2-2.17	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA	4,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	B7	KER. OBKLAD V = 2000, MALBA PO PODHLED	PODHL. SDK S.H. = 2600
B2-2.18	POKOJ - 2L	19,2	PVC	A4	K.O. ZA LIM. 1900x2000, MALBA PO PODHLED	PODHL. SDK S.H. = 2800
B2-2.19	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA	4,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	B7	KER. OBKLAD V = 2000, MALBA PO PODHLED	PODHL. SDK S.H. = 2600
B2-2.20	PRACOVNA (VYŠETŘOVNA 2)	16,1	ELEKTROSTATICKÝ VODIVÁ	C2	K.O. ZA LIM. 1000x2000, OM. NÁTĚR PO PODHLED	PODHL. KAZETOVÝ S.H. = 2800
B2-2.21	CÉVNÍ PORADNA	10,0	PVC	A2	K.O. ZA LIM. 1000x2000, OM. NÁTĚR PO PODHLED	PODHL. SDK S.H. = 2800
B2-2.22	SKLAD	7,8	PVC	A2	MALBA PO PODHLED	PODHL. SDK S.H. = 2500
B2-2.23	PRACOVNA PRIMÁŘE	16,3	PVC	A2	MALBA PO PODHLED	PODHL. SDK S.H. = 2800
B2-2.24	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA	4,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	B4	KER. OBKLAD V = 2000, MALBA PO PODHLED	PODHL. SDK S.H. = 2800
B2-2.25	POKOJ - 2L	19,2	PVC	A4	K.O. ZA LIM. 1900x2000, MALBA PO PODHLED	PODHL. SDK S.H. = 2800 / 2600
B2-2.26	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA	4,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	B7	KER. OBKLAD V = 2000, MALBA PO PODHLED	PODHL. SDK S.H. = 2600
B2-2.27	POKOJ - 3L	21,7	PVC	A4	K.O. ZA LIM. 1900x2000, MALBA PO PODHLED	PODHL. SDK S.H. = 2800 / 2600
B2-2.28	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA	4,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	B7	KER. OBKLAD V = 2000, MALBA PO PODHLED	PODHL. SDK S.H. = 2600
B2-2.29	POKOJ - 3L	22,8	PVC	A4	K.O. ZA LIM. 1900x2000, MALBA PO PODHLED	PODHL. SDK S.H. = 2800 / 2600
B2-2.30	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA	4,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	B7	KER. OBKLAD V = 2000, MALBA PO PODHLED	PODHL. SDK S.H. = 2600
B2-2.31	SKLAD	7,7	PVC	A4	MALBA PO PODHLED	PODHL. SDK S.H. = 2500
B2-2.32	DENNÍ POBYT PACIENTŮ	27,2	PVC	A4	MALBA PO PODHLED	PODHL. KAZETOVÝ S.H. = 2800 PODHL. SDK S.H. = 2400
B2-2.33	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	7,7	PVC	A4	K.O. ZA LINKOU V = 600, MALBA PO PODHLED	PODHL. SDK S.H. = 2500
B2-2.34	POKOJ - 3L	22,8	PVC	A4	K.O. ZA LIM. 1900x2000, MALBA PO PODHLED	PODHL. SDK S.H. = 2400 / 2800
B2-2.35	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA	4,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	B7	KER. OBKLAD V = 2000, MALBA PO PODHLED	PODHL. SDK S.H. = 2600
B2-2.36	POKOJ - 3L	21,7	PVC	A4	K.O. ZA LIM. 1900x2000, MALBA PO PODHLED	PODHL. SDK S.H. = 2400 / 2800
B2-2.37	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA	4,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	B7	KER. OBKLAD V = 2000, MALBA PO PODHLED	PODHL. SDK S.H. = 2400
B2-2.38	POKOJ - 2L	19,2	PVC	A4	K.O. ZA LIM. 1900x2000, MALBA PO PODHLED	PODHL. SDK S.H. = 2400 / 2800
B2-2.39	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA	4,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	B7	KER. OBKLAD V = 2000, MALBA PO PODHLED	PODHL. SDK S.H. = 2600
B2-2.S	SCHODIŠTĚ	19,5 13,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	B6 B5	MALBA PO PODHLED	PODHL. SDK S.H. = 2800
B2-2.V	VÝTAH	7,1			MALBA	
B3-2.01	MOTODLAHA, MOTOMED	23,4	ELEKTROSTATICKÝ VODIVÁ	C2	MALBA PO PODHLED	PODHL. KAZETOVÝ S.H. = 2600

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D1.01.01-001
- VZHLEDEM K FAKTU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU BÝT POZIČNÍ KÓTY NOVÝCH KONSTRUKCÍ PO DOHODĚ S GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM PŘIZPŮSOBENY SKUTEČNÝM ROZMĚROM
- INSTALAČNÍ JÁDRA PROVÉST AŽ KE STROPNÍ KONSTRUKCI A UZAVŘÍT ČI ZAKRYT AŽ PO MONTÁŽI INSTALACÍ
- OMÍTKU ZDĚNÝCH PŘÍČEK A STĚN PROVÉST I NAD PODHLEDY
- VNITŘNÍ POVRCHY NIK OPATŘIT OMÍTKOU A OMYTVATELNÝM NÁTĚREM
- NIKY PRO ROZVAĎEČE UPRAVIT DLE TECHNICKÝCH LISTŮ DODAVATELŮ ZAŘÍZENÍ - PARAPETY, STĚNY, NADPRAŽÍ
- ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE NAD PODHLEDY OPATŘIT BEZPRAŠNÝM NÁTĚREM (NÁSTRIKEM)
- PROVEDENÍ PODLAH, OBKLADŮ A NÁTĚRŮ BUDE PŘIZPŮSOBENO BAREVNÉMU ŘEŠENÍ
- VŠECHNY NOVÉ STĚNY RESP. PŘÍČKY BUDOU ZALOŽENÉ PŘÍMO NA STROPNÍ KONSTRUKCI A BUDOU ODDĚLENÉ OD KONSTRUKCE PODLAHY DILATAČNÍM PÁSKEM
- VEŠKERÉ PŘÍČKY A NENOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OD STROPNÍ KONSTRUKCE DILATOVÁNY, NUTNO ZAJISTIT JEJICH STABILITU A PŘÍPADNÉ PŘÍDAVNÉ ODDUŠNOST
- POD VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VYBETONOVAT SOKL VÝŠKY 100 mm PRO VYTAŽENÍ PVC
- PRO ZAVĚŠENÉ IHC A UMYVADEL NA SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE POUŽÍT SPECIÁLNÍ NOSIČE A ÚCHYTY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ SYSTÉMU SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI
- KONKRÉTNÍ SPECIFICKÉ VÝROBKY A MATERIÁLY OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI ODPOVÍDAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY. PŘIČEMŽ JE MOŽNÉ TYTO PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT STEJNÝM NEBO VYŠŠÍM STANDARDEM

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOSNÉ ZDIVO TL. 300, 450 A 600 mm Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH PEVNOSTI 15 MPa NA CEMENTOVOU MALTU PEVNOSTI 5 MPa
- NOSNÉ ZDIVO TL. 400 mm Z PÁLENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ S PEREM A DRÁŽKOU PEVNOSTI 10 MPa (NAPŘ. POROTHERM 40 P+D 247/400/238 mm) NA CEMENTOVOU MALTU PEVNOSTI MIN 5 MPa NANESENOU CELOPLOŠNĚ
- DOZDĚVKY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ TL. 300 RESP. 450 mm Z PŘESNÝCH AUTOKLÁVOVANÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC PEVNOSTI P4 NA MALTU PRO TENKOVRSTVÉ ZDĚNÍ, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI BEZ OMÍTEK λ = 0,14 W/mK
- KONSTRUKCE Z PROSTĚHO BETONU TŘÍDY C25/30 XC1

LEGENDA MATERIÁLŮ

- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 150 mm JEDNODUCHÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM. SKLADBA: 2x DESKA (DF/DFH2) TL. 12,5 mm + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 75 mm S ODPOREM PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU AFr = 5 kPa.s/m² + 2x DESKA (DF/DFH2) TL. 12,5 mm, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST Rw = 55 dB
- SÁDROKARTONOVÁ ŠACHTOVÁ (PŘEDSAZENÁ) STĚNA TL. 125 mm JEDNODUCHÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM. SKLADBA: 2x DESKA (DF/DFH2) TL. 12,5 mm + 2xCW 50/50/0,6 +VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 75 MM S ODPOREM PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU AFr = 5 kPa.s/m², VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST Rw = 36 dB.
- SÁDROKARTONOVÁ ŠACHTOVÁ (PŘEDSAZENÁ) STĚNA TL. 125 mm DVOJITÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM. SKLADBA: 2x DESKA (DF/DFH2) TL. 15 mm + 2xCW 50/50/0,6 +VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 75 MM S ODPOREM PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU AFr = 5 kPa.s/m², VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST Rw = 36 dB. POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚNY MIN. EI 60
- SÁDROKARTONOVÁ INSTALAČNÍ PŘÍČKA DVOJITÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM. SKLADBA: 2x DESKA (DF/DFH2) TL. 12,5 mm + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 40 mm S ODPOREM PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU AFr = 5 kPa.s/m² + PŘÍČNÉ VÝZTUHY + 2x DESKA (DF/DFH2) TL. 12,5 mm, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST Rw = 52 dB
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ DESKY

POZNÁMKA

- POZN. 1 - ZÁVĚTOVÝ TYČ V NADPRAŽÍ PRO UCHYCENÍ OKA (VIZ ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK)
- POZN2 - IZOLAČNÍ OMÍTKA - V ÚROVNI STAVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE BUDE APLIKOVÁNA PLNOPLOŠNĚ NA SPODNÍ LÍC (V MÍSTECH STROPNÍ DESKY MEZI STROPNÍMI ŽEBRY) STŘIKANÁ VRSTVA IZOLAČNÍCH OMÍTEK ZVYŠUJÍCÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE. FUNKCE OMÍTKY NESMÍ BÝT ZAVISLÁ NA CHEMICKÉ REAKCI PŘI POŽÁRU. ŽIVOTNOST OMÍTKY MUSÍ BÝT TOTOŽNÁ S ŽIVOTNOSTÍ STAVBY. OMÍTKA NA BÁZI VODOU ŘEDITELNÝCH DISPERZÍ A SMĚSÍ SILIKÁTOVÝCH PLNIV, MINERÁLNÍCH VLÁKEN A DALŠÍCH PŘÍSAD, NEOBSAHUJE AZBEST ANI TĚŽKÉ KOVY. BEZ DODATEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY. POŽADAVEK NA VÝSLEDNOU ODOLNOST CELÉ KONSTRUKCE VIZ D1.01.03 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ (PRO STROPNÍ KONSTRUKCI 3.NP REI30, PRO STROPNÍ KONSTRUKCI 1. a 2. NP REI 60)

POZNÁMKA

- POZN. 3 - SDK OBKLAD - OBKLAD STROPNÍCH TRÁMŮ A SPODNÍ STRANY STROPNÍ DESKY POMOCÍ PROTIPOŽÁRNÍCH SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TL. 15 mm VYŘEŠENÁ ODOLNOST CELÉ KONSTRUKCE REI 45/DP1

- POZN. 7 - V MÍSTECH NÁVAZNOSTI SKO PŘÍČEK NA STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY / NOVÉ VYZDÍVKY BUDOU BUDOU VŠECHNY SPÁRY PŘETAŽNY STĚRKOU S VYZTUŽENOU TKANINOU
- VYZTUŽENÍ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY PRO ZAVĚŠENÍ HORNÍCH SKŘÍNĚK, POLIČEK, MADEL, ATD.
- PŘESNÉ POZICE NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTEM ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE (DOLOŽÍ INVESTOR)

±0,000 = 265,780 m.n.m. (VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV)

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

LT PROJEKT projektování zdravotnických staveb	Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ	Investor: Nemocnice Vyškov	
Profese: ARCH-STAV	Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Kořínova 45, 616 00 Brno Tel. +420 533 445 501 Fax: +420 533 445 506 E-mail: petr.tomicky@lprojekt.cz	Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. PETR TOMICKÝ	Vypracoval: ING. PETR TOMICKÝ	Kontroloval: ING. PETR TOMICKÝ	
Akce: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. REKONSTRUKCE BUDOVY B		Zakázkové číslo: DZS 16 - 2016 Datum: 11 - 2016 Formát: 1Ax A4	Paré:
Objekt: KŘÍDLO B2 SO 01		Stupeň: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	
Obsah: PŮDORYS 2.NP		Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D1.01.01-104