




PŮDORYS 1.PP
M 1:50



ŘEZ A-A
M 1:50



ŘEZ B-B
M 1:50



LEGENDA

- PK1 KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KOTEL, JM. VÝKON 9,2–46,2 kW, SPOTŘEBA ZP 5,4 m³/h
PK2 KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KOTEL, JM. VÝKON 9,2–46,2 kW, SPOTŘEBA ZP 5,4 m³/h
OU1 ZDĚNÁ NIKA 950x650x450mm, OPATŘENÁ PLECHOVÝMI DVÍŘKY S VĚTRÁNÍM A NÁPISEM
"ZÁKAZ MANIPULACE S OTEVŘENÝM OHNĚM V OKRUHU 1,5m" – VIZ STAVEBNÍ PROFES
OU1 – OBJEKTOVÝ UZÁVĚR PLYNU – KULOVÝ KOHOUT DN 25
P1 – PODRUŽNÝ PLYNOMĚR G10, PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ 280mm
MONTÁŽNÍ RÁM, PŘIPOJOVACÍ OHEBNÁ HADICE
RT1 – REGULÁTOR B25 –VÝSTUPNÍ TLAK 30 kPa, VÝSTUPNÍ TLAK 2kPa, MAX. PRŮTOK 25m³/h
PROPOJOVACÍ POTRUBÍ, KK DN40 NA VÝSTUPU ZA PLYNOMĚREM

- HV HAVARIJNÍ UZÁVĚR PLYNU GASELA SVG036–03–40, DN40, NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 230V, OVLÁDÁNÍ Z MAR
BEZ PROUDU ZAVŘENO
KK KULOVÝ KOHOUT PLYN
KKZ KULOVÝ KOHOUT PLYN S INTEGROVANOU TLAKOVOU ZÁTKO
PŠ PŘÍMÉ ŠROUBENÍ
PR PŘECHODOVÝ SPOJ PE–OCEL NAVAŘOVACÍ, S OCHRANNÝM POUZDREM
Z ZÁTKA
M MANOMETR 0–6kPa

POZNÁMKY

ODVZDUŠNĚNÍ PLYNOVODU SE PROVEDE POMOCÍ HADICE S POJISTKOU PROTI PŘENOSU
PLAMENE, VYÚSTĚNÉ DO VOLNÉHO PROSTORU DLE ČSN EN 12327
POSOUZENÍ REGULÁTORU RT1 DLE TPG G609 01 – REGULÁTORY TLAKU PLYNU PRO
VSTUPNÍ TLAK DO 4 BAR VČETNĚ. UMISŤOVÁNÍ A PROVOZ
RT1 – REGULACE 30kPa/2kPa, MAX. PRŮTOK 25 m³/h,
REGULÁTOR II. SKUPINY, VELKÝ – R2
ČL. 4.13 UMÍSTĚNÍ V PŘÍSTAVKU NEBO VÝKLENKU – II. SKUP. R2, KDE NENÍ UMOŽNĚN
VOLNÝ PŘÍSTUP VEŘEJNOSTI – VYHOVUJE
ČL. 4.15 – VZDÁLENOST OD OKEN MIN. 300mm – II SKUP. R2 BEZ INSTALOVANÉHO
ODVĚTRÁVACÍHO POTRUBÍ – VYHOVUJE

- NAVRŽENÝ NTL DOMOVNÍ PLYNOVOD, TRUBKA OCEL –2kPa
— VNĚJŠÍ DOMOVNÍ PLYNOVOD VIZ SAMOSTATNÁ DOKUMENTACE

VYPRACOVAL:	Ing. LUKÁŠ NAVRKAL	Ing. LUKÁŠ NAVRKAL PROJEKTOVÁ ČINNOST Suchohrdelská 8 669 02 Znojmo Tel: 777 606 164 E-mail: lukas.navrkal@seznam.cz	
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. LUKÁŠ NAVRKAL		
INVESTOR:	Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo		
MÍSTO:	ulice Dyjská, k.ú. Znojmo-město		
AKCE:	Energetické hospodářství objektů ODN		
Objekt:	SO-01 OBJEKT L - ODN 5	DATUM:	06/2018
OBSAH:	D.1.4.300 PLYNOVOD	MÉRÍTKO:	1:50
		STUPEN:	DPS
		FORMÁT:	10 A4
NÁZEV VÝKRESU:		Č. VÝKRESU:	D.1.4.302
Půdorys 1.PP, řez A, B			