

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
101	ZÁDVEŘÍ	14,83
102	CHODBA	16,50
103	POKOJ	16,13
104	POKOJ	13,50
105	POKOJ	13,50
106	SKLAD PRÁDLA	2,60
107	WC	2,48
108	KOUPELNA	5,63
109	OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇ	31,34
110	CHODBA	18,95
111	POKOJ - ZTP	14,32
112	POKOJ - ZTP	14,32
113	POKOJ - ZTP	15,75
114	OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇ	32,61
115	KOUPELNA - ZTP	11,25
116	WC - ZTP	3,87
117	SKLAD PRÁDLA	3,87
118	PRÁDELNA, SUŠÁRNA	10,46
119	PŘEDSÍŇ	2,51
120	KANCELÁŘ PERSONÁL	11,55
121	WC	2,58

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 258,55

LEGENDA ZNAČENÍ

- POTRUBÍ PŘÍVODNÍ VÍCEVRSTVÉ - VEDENÉ V PODLAŽE
- POTRUBÍ VRATNÉ VÍCEVRSTVÉ - VEDENÉ V PODLAŽE
- TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (VÝŠKA/DĚLKA-VÝKON) S INTEGROVANOU ARMATUROU
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (TYP/VÝŠKA/DĚLKA-VÝKON)
- OTOPNÁ LAVICE (DĚLKA/ŠÍŘKA/VÝŠKA-VÝKON)
- PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL S VESTAVĚNÝM ZÁSOBNÍKEM 100 L, S VRSTVENÝM OHŘEVEM VODY
- VÝKON VYTÁPĚNÍ 14,2 kW
- VÝKON PRO PŘÍPRAVU TV 16 kW
- SPOTŘEBA PLYNU 1,6 m³/h

POZNÁMKA:



VEŠKERÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY TAK, ABY BYLY ŘÁDNĚ ODVOZUŠITELNÉ A VYPUSTITELNÉ. ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z VÍCEVRSTVÝCH TRUBEK. PO PROVEDENÍ TOPNÝCH ZKOUŠEK BUDE SYSTÉM ZAREGULOVÁN. ODDAVATEL REGULACE ZAJISTÍ ABY PO ZAREGULOVÁNÍ TVOŘIL SYSTÉM FUNKČNÍ CELEK!!!

DELENÍ, MONTÁŽ, UCHYCENÍ APOD. POTRUBÍ DLE POKYNŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE. PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ PŘES KONSTRUKCE BUDE POTRUBÍ ULOŽENO V CHRÁNICI. VZNIKLÝ PROSTOR MEZI CHRÁNICÍ A POTRUBÍM BUDE VYPLNĚN. NUTNO ZAJISTIT VŠEOBECNOU ZÁSADU, ŽE VE VŠECH NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH POTRUBNÍHO SYSTÉMU JE NUTNO UMÍSTIT ODVOZUŠNOVACÍ VENTILY, I KDYŽ TO NENÍ NA VÝKRESECH VYZNAČENO. JE NUTNO ZAMEZIT VZNIKU ÚSEKŮ POTRUBÍ BEZ MOŽNOSTI ODVOZUŠNĚNÍ A JE NUTNO ZAJISTIT ODVOZUŠNĚNÍ VŠECH NEJVYŠŠÍCH MÍST POTRUBÍ. ROVNĚŽ JE NUTNO ZAJISTIT MOŽNOST VYPOUŠTĚNÍ VODY Z POTRUBÍ.

MATERIÁL POTRUBÍ:

POTRUBÍ Z VÍCEVRSTVÉHO POTRUBÍ PE-X/Al/PE-X (OZNAČENÍ NA VÝKRESE 20x2,0 + IZ)

POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU, LAMINOVANOU OCHRANNOU PE TKANINOU.



±0,000 = 173,800 m.n.m.

Č			
Z			
Č			

INVESTOR:	
JIHOMORAVSKÝ KRAJ	JIHOMORAVSKÝ KRAJ Žerotínova nám. 335, 602 01 Brno tel.: +420 541 652 158 e-mail: krc@jhokraj.cz

PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK		
VYPRACOVAL:	Ing. Kamila HOBLÍKOVÁ		
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULICHÝ		

TECHNICO
architects & engineers

Hrabčka 157/651
746 01 Olomouc
tel: 563 780 970
info@technico.cz

ČÁST DOKUMENTACE:	
D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ	

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa SO 02 - RODINNÝ DŮM - VYSOKÁ PODPORA K.ú. Lednice na Moravě, parc.č. 3453, 1077/7, 1076, 1667/2, 1666	FORMÁT DATUM STUPEŇ ZAKAZKOVÉ ČÍSLO	8x4A4 05/2014 DPS TO-423-DPS
PŮDORYS 1.NP	MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU 02-D.1.4.4.b.01.