

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



| | | | | | | |
|-------|---|--|-------|--|--------|--|
| ZMĚNY | c | | DATUM | | PODPIS | |
| | b | | | | | |
| | a | | | | | |

INVESTOR:

| | |
|--------------------------|---|
| JIHOMORAVSKÝ KRAJ | JIHOMORAVSKÝ KRAJ Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno tel.: +420 541 652 158 e-mail: kozak.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz |
|--------------------------|---|

PROJEKTANT:

| | | |
|-------------------|---------------------|---|
| ZODP. PROJEKTANT: | Ing. Miroslav FRAIS | TECHNICO architects & engineers Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz |
| VYPRACOVAL: | Ing. Miroslav FRAIS | |
| KONTROLOVAL: | Ing. Martin ULICHNÝ | |

ČÁST DOKUMENTACE:

| |
|--|
| D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ |
|--|

| | | |
|--|-----------------|--------------------------------------|
| Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa SO 10.3 - AREÁLOVÝ ROZVOD VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ K.ú. Lednice na Moravě, parc.č. 3453, 1077/7, 1076, 1667/2, 1666 SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE | FORMÁT | A4 |
| | DATUM | 05/2014 |
| | STUPEŇ | DPS |
| | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | TO-423-DPS |
| | MĚŘÍTKO: | ČÍSLO VÝKRESU: 10.3-D.2.c. |

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I.etapa

Objekt: SO 10.3 AREÁLOVÝ ROZVOD VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|---------------|-----|---|--|------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | M | Práce a dodávky M | | | | 0,00 |
| | | Z1-M | Elektromontáže | | | | 0,00 |
| 1 | M21 | 210200000RTO | D+M Venkovní rozvody veřejného osvětlení, kabely v chráničkách, bez svítidel, bez RVO, komplet vč. zemních prací | kpl. | 1,00 | | 0,00 |
| | | | včetně folie, pokládky, zatahování, ukončení, připojení, zemních prací | | | | |
| | | | Trubka ochranná pr.110mm | m | 145,00 | | |
| | | | Kabel CYKY-J3x4mm ² | m | 135,00 | | |
| | | | Kabel CYKY-J3x2 5mm ² | m | 135,00 | | |
| 2 | M21 | 210203000 RTO | D+M Svítidlo zahradní s integrovanou zásuvkou 230V, vč. zdrojů | ks | 5,00 | | 0,00 |
| | | | Svítidlo (dle PD) včetně zdroje, montáže, napojení a poplatku PHE | | | | |
| Celkem | | | | | | | 0,00 |
| CELKEM | | SO 10.3 AREÁLOVÝ ROZVOD VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ | | | | | 0,00 |

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu,přesuny hmot apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Zemní práce jsou zahrnuty v SO 10.2 Arealový rozvod NN

RVO je součástí SO 10.2 Arealový rozvod NN