


## M 1:50



PRO OBSPY A ŽÁSYP BUDE POUŽITÉ POUŽIT MATERIÁL Z VÝKOPU, POKUD NEBUDE OBSAHOVAT ZRNA VĚTŠÍ, NEŽ 63 mm A OSTROHRANNÉ ÚLOMKY. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDE MATERIÁL PŘETŘÍDĚN, NEBO POUŽIT ŠTERKOPÍSEK MAX. ZRNITOST 63 mm. ULOŽENÍ POTRUBÍ MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM VÝROCE POTRUBÍ.

M 1:200/100



## LEGENDA

N  
L1, L2  
VS

## NAPOJENÍ NA VEŘEJNÝ VODOVOD

## LOMOVÉ BODY PŘÍPOJKY

VODOMĚRNÁ ŠACHTA PLASTOVÁ 900x1200 mm

## POZNÁMKA

TRASY SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ JSOU PŘEVZATY Z DOSTUPNÝCH PODKLADŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ A VLASTNÍKŮ. JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ PŘED ZAŘÍZENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ. NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE O JEJICH VYTÝČENÍ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ.



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ




SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v

±0,000 = Čistá podlaha objektu

ZMĚNY	c		DATUM		POČIS	
	b					
	a					

INVESTOR:

<p><b>JIHOMORAVSKÝ KRAJ</b></p>	<p><b>JIHOMORAVSKÝ KRAJ</b>          Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno          tel.: +420 541 652 158          e-mail: kozak.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz</p>
---------------------------------	--

PROJEKTANT:		 Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel. 553 760 670 info@technico.cz
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	
VYPRACOVAL:	Ing. Vlasta HORÁKOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ	

ČÁST DOKUMENTACE:

## D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

<b>Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa S0 09.1 - PŘÍPOJKA VODOVODU</b> K.ú. Lednice na Moravě, parc.č. 3453, 1077/7, 1076, 1667/2, 1666	FORMAT	8×A4
	DATUM	05/2014
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-423-DPS
	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
<b>PODÉLNÝ PROFIL</b>		- 09.1-D.2.b.02.