



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor investic

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 156810/2018

Sp. zn.: S-JMK 141417/2018

Profil zadavatele

Vyřizuje: Mgr. Bc. Štursová

Telefon: 541 651 257

Počet listů: 1

Počet příloh/listů: 0/0

Datum: 8. 11. 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodávka kuchyňské technologie pro stravovací provoz Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice - I

Informace o zadavateli:

Název: Jihomoravský kraj

Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82

IČ: 70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: **Dodávka kuchyňské technologie pro stravovací provoz Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice**

Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na dodávky

Forma zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1/I

V položkovém rozpočtu „Soupis předmětu koupě“ zadavatel specifikuje vlastnosti požadované technologie. Prosíme o upřesnění následujících položek:

47	Prostor pro zavážecí vozík	1
----	-----------------------------------	---

- Co je předmětem dodávky a má být tato položka oceněna?

Odpověď na dotaz č. 1/VII

Jedná se o volný prostor, ve kterém bude možné umístit vozík, který je součástí dodávky konvektomatu (pol. 48), cena položky zůstává 0,- Kč.

Dotaz č. 2/I

54	<i>Výdejní vodní lázeň, 4 dělené GN, se spodní polici, pojízdné provedení, 1X VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ VODNÍ LÁZNĚ</i>	1
----	---	---

- Má být oceněn 1 ks výdejní vodní lázně dle popisu nebo se jedná o stávající vybavení a v ceně položky zůstává 0,- Kč?

Odpověď na dotaz č. 2/I

Jedná se o dva kusy výdejní vodní lázně, bude využita stávající výdejní vodní lázeň a dále jeden kus výdejní vodní lázně dle popisu, který prosím oceňte.

Dotaz č. 3/I

68	<i>Škrabka brambor a zeleniny - VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍHO STROJE</i>	1
----	--	---

- Má být oceněna Škrabka brambor a zeleniny dle popisu nebo se jedná o stávající vybavení a v ceně položky zůstává 0,- Kč?

Odpověď na dotaz č. 3/I

Jedná se o stávající vybavení, cena položky zůstává 0,- Kč.

Dotaz č. 4/I

součástí dodávky gastrotechnologie jsou vodovodní baterie – dřezová baterie s vysokým ramínkem a výsuvnou sprchou, umyvadlové baterie s delší pákou – sensorové ovládání		
--	--	--

- Prosíme o podrobnější technickou specifikaci dřezové baterie s vysokým ramínkem a výsuvnou sprchou a o výčet všech položek, kde má být tato baterie dodávána.

- Prosíme o výčet položek, kde má být dodávána umyvadlová baterie s delší pákou – sensorové ovládání a dále o potvrzení, zda zadavatel skutečně požaduje sensorové ovládání, ačkoliv toto není vyžadováno legislativou.

Odpověď na dotaz č. 4/I

Zadavatel na základě dotazu dodavatele upřesňuje požadavky následujícím způsobem:

Dřezové baterie – model stolní s kohoutovým ovládáním a otočným ramínkem minimální délka l = 242 mm. Model v robustním provedení, včetně přívodních hadic 3/8"(d = 400 mm), minimální výška ramínka nad pracovní plochou h= 206 mm, dodána na všechny dřezy z dodávky gastro, pokud není specifikována tlaková sprcha, (dodáno na pol. 15, 23, 28, 70).

Umyvadlové baterie (u vevařených umyvadel) – páková baterie, delší spouštěcí ramínko, pažní/loketní ovládání, bez senzoru, minimální délka ramínka $l = 222$ mm, minimální výška ramínka nad pracovní plochou $h = 125$ mm, (dodáno na pol. 12, 19, 70).

Senzory v dodávce gastro nejsou požadovány.

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

v z. Ing. Martina Pavelková, Ph.D.
vedoucí oddělení realizace investic odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje