JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:		Profil zadavatele
Ze dne:		
Č. j.:	JMK 158301/2018	
Sp. zn.:	S-JMK 143091/2018 OINV	
Vyřizuje:	Mgr. Jana Zezulová	
Telefon:	541 651 178	
Počet listů:	2	
Počet příloh/listů:	0/0	
Datum:	13. 11. 2018	

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Hustopečích“ - II

Informace o zadavateli:

Zadavatel:	**Jihomoravský kraj**
Sídlo:	Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
IČ:	708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:	**Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Hustopečích**
Druh veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“)

Ve smyslu ustanovení § 98 Zákona Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

<u>Dotaz č. 1/II</u>
Dobrý den,
prosíme o upřesnění požadavku na žaluzie popis s PD níže. Dle popisu jsou možné dvě varianty. Prosím o ujištění o kterou variantu se jedná:
1. Standardní interiérové horizontální žaluzie, manuálně ovládané řetízkem
nebo
2. Přímo meziskelní žaluzie instalované dovnitř vakuovaného skla.

2/0





1 VNITŘNÍ LEMOVÁNÍ VČETNĚ NAOPRAVY
2 VENKOVNÍ LEMOVÁNÍ VČETNĚ NAOPRAVY

SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO
CELKOVÝ ROZMĚR: 2400/600 mm, TVOŘENO Z ČÁSTÍ:

HLINÍKOVÉ OKNO
- VNĚJŠÍ – DVOJDÍLNÉ – 1 DÍL SKLÁPĚCÍ, 1 DÍL OTEVÍRAVÝ
- SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM

ROZMĚR: 2400/600 mm

ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ S MĚKKOU VRSTVOU POKOVENÍ
- BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ (SKLO POTAŽENO ATESTOVANOU BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ–KATEGORIE P2A)
- SE ZVÝŠENOU EMISIVITOU SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, POLOHA PRO INFILTRAČNÍ VĚTRÁNÍ BOVDENOVÝ PÁKOVÝ OTVÍRAČ, KLIKA VE VÝŠCE 1,3 m NAD PODLAHOU (SKLOPNÉ), OTEVÍRAVÉ KLIKA

- VZDUCHOTĚSNÉ A TEP. IZOLAČNÍ TĚSNĚNÍ SPAR OKOLO OKEN
- SOUČÁSTÍ DOD. INT. I EXT. OBVODOVÉ AL LEMOVÁNÍ–PŘEKR. TEP. IZOLACI A VZDUCHOVOU MEZERU,
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE I KOMPLETNÍ PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE PLATNÝCH NOREM–VNĚJŠÍ FÓLIE, VNITŘNÍ FÓLIE, IZOLACE MEZI FÓLIEMI
- VČETNĚ KOTVICÍCH A PŘIPOJOVACÍCH PRVKŮ
- 1x PÁKOVÝ OVLÁDAČ
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE OSAZOVACÍ PROFIL
- VÝROBEK MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY NOREM ČSN 730540–2 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV A ČSN EN 14 351 OKNA A DVEŘE
- VÝROBEK JE SOUČÁSTÍ PLÁŠTĚNÉ OCHRANY BUDOVY S KATEGORIÍ ODOLNOSTI SKLA DLE ČSN EN 356–P2A
- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA $U \leq 1,1$ W/(m²K)

MEZISKELNÍ ŽALUZIE
- HORIZONTÁLNÍ HLINÍKOVÉ LAMELOVÉ ŽALUZIE
- MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
OKNO: PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK V ODSTÍNU RAL 7039
KOVÁNÍ: HLINÍK
VNĚJŠÍ PARAPET: HLINÍK + VYPALOVACÍ LAK – RAL 7039
VNITŘNÍ PARAPET: HPL DLE MAX 0755

KONSTRUKCE BUDE NAVRŽENA DLE NORMY ČSN EN 14351–1 A BUDE OSAZENA DLE POŽADAVKŮ NORMY ČSN 746077

DODAVATEL DOLOŽÍ TEPELNĚ–TECHNICKÉ POSOUZENÍ VČETNĚ PRŮBĚHU TEPLOT V PŘIPOJOVACÍ SPÁŘE

			1NP	2NP	3NP		CELKEM
	ks	2/0	1	–	–		1 ks

Odpověď č. 1/II

Provedení žaluzií je v zadávací dokumentaci popsáno jednoznačně, a to tak, že se jedná o meziskelní horizontální hliníkové lamelové žaluzie s ručním ovládáním. Žaluzie jsou tedy součástí dodávky izolačního trojskel, osazené v druhé komoře izolačního trojskla (z venku), aby nemohlo dojít k poškození vrstvy měkkého pokovení. Této skutečnosti musí být uzpůsobeno dimenzování meziskelního rámečku a síly skel i technologie lepení skel. Z toho důvodu jsou žaluzie popsány jako součást dodávky oken, a nikoliv jako samostatný výrobek.

V zadávací dokumentaci není uveden variantní údaj, že se jedná o „interiérové horizontální žaluzie ovládané řetízkem“.

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje