



Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Č. j.: JMK 159115/2018
Sp. zn.: S-JMK 139616/2018 OINV
Vyřizuje: Mgr. Váňa
Telefon: 541 651 244 Profil zadavatele
Počet stran: 2
Počet příloh/listů: 0
Datum: 14.11.2018

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce Nemocnice Vyškov – Rekonstrukce budovy B – oddělení ORL a neurologie

Informace o zadavateli:

Zadavatel: Jihomoravský kraj
Sídlo: Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
IČ: 70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: Nemocnice Vyškov – Rekonstrukce budovy B – oddělení ORL a neurologie
Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení: otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 13. 11. 2018 následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. VIII/1

*Výkaz výměr D1.01.05 Vytápění
KŘÍDLO B2*

p.č.101, 102, 103

101 734003006 Regulační ventil DN 40, Kv 6,3 při 2,5 m3/hod a dp 15 kPa vč. pohonu 0-10V -Dodávka MaR kus 1,00000

102 734003007 Regulační ventil DN 50, Kv 10,0 při 3,1 m3/hod a dp 10 kPa vč. pohonu 0-10V - Dodávka MaR kus 1,00000

103 734003008 Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN 25, qmax 1,80 m3/hod při max. tlakové ztrátě 23, kPa vč. pohonu 0,10V, 24V - Dodávka MaR kus 2,00000

Dotaz:

Chápeme správně, že u těchto položek máme ocenit pouze montáž?

Odpověď na dotaz č. VIII/1

Ano, u uvedených položek se oceňuje pouze montáž, ventily dodá profese MaR.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje