



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Odbor investic

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 161318/2018
Sp. zn.: S-JMK 143091/2018 OINV

Profil zadavatele

Vyřizuje: Mgr. Jana Zezulová

Telefon: 541 651 178

Počet listů: 1

Počet příloh/listů: 0/0

Datum: 19. 11. 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Hustopečích“ - III

Informace o zadavateli:

Zadavatel: Jihomoravský kraj
Sídlo: Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
IČ: 708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: **Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Hustopečích**
Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“)

Ve smyslu ustanovení § 98 Zákona Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1/III

Prosíme o upřesnění soklů k podlaze kaučukové. V barevném řešení je napsáno sokl lišta Bolta, ve skladbách je napsáno, že sokl bude proveden ze stejného materiálu jako nášlapná vrstva. Co z toho platí?

Odpověď č. 1/III

Pro splnění požadovaného parametru povlakových podlahových krytin je směrodatný popis uvedený jako příloha části projektové dokumentace skladby podlah, to je: „podlahovina z vysoce kvalitního přírodního a průmyslového kaučuku, neobsahuje žádné PVC, změkčovadla nebo halogeny, nevyžadují žádnou dodatečnou povrchovou úpravu“. Tento požadavek je limitní z důvodu jednotné technologie údržby.

V nových budovách Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. jsou instalovány podlahoviny NORAPLAN EKO 2mm, soklová lišta Bolta.

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje