



**JIHOMORAVSKÝ KRAJ**  
**Odbor investic**  
**Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno**

---

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 163751/2018 Profil zadavatele

Sp. zn.: S-JMK 143110/2018 OINV

Vyřizuje: Mgr. Jana Zezulová

Telefon: 541 651 178

Počet listů: 1

Počet příloh/listů: 1/excel

Datum: 23. 11. 2018

**Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Šumné“ - I**

**Informace o zadavateli:**

Zadavatel: **Jihomoravský kraj**  
Sídlo: Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno  
IČ: 708 88 337

**Informace o veřejné zakázce:**

Název veřejné zakázky: **Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Šumné**  
Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce  
Forma zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“)

Ve smyslu ustanovení § 98 Zákona Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1/I

*Prosím o bližší specifikaci zámečnického výrobku č. 32, jedná se o "Pomocné ocelové konstrukce" o hmotnosti 3,5t. Pokud by se jednalo o železo z výpisu statika, bylo by to v rozpočtu napočítáno 2x.*

Odpověď č. 1/I

Na stavbě, zejména rekonstrukci je řada zámečnických prvků, které není možno specifikovat v zadávací dokumentaci v podrobnosti „Projektové dokumentace pro provádění stavby“. Jedná se zejména o konzole pro rozvody, poklopy, zábradlí, pomocné prvky kotvení a další, jejichž potřeba

souvisí s vyvolanými odchylkami při provádění stavby, kdy je třeba reagovat na skutečnosti, které nebylo možné zachytit běžně prováděnými průzkumy. Předpokládané množství těchto zámečnických konstrukcí je vyjádřeno v položce „32/Z Pomocné ocelové konstrukce“ vyjádřené odhadnutou tonáží. Účastník položku ocení v předpokládaném množství, v průběhu stavby bude účtováno podle skutečně zabudovaného množství.

Dotaz č. 2/I

*V části projektové dokumentace Zařízení pro vytápění je zdrojem tepla 1 kotel o výkonu 26 kW, ale v rozpočtu jsou 2 kotle o výkonu 60 kW. Prosím o upřesnění zadání.*

Odpověď č. 2/I

Soupis dodávek a prací obsahuje chybné numerické vyjádření a popis, správné údaje jsou počet 1ks, popis Kotel kondenzační, nástěnný, 36kW s montážní sadou. V souvislosti s tím je upřesněn popis u položky č. 13 + 14 + 15 R175617644. Přikládáme opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – příloha č. 1 Vysvětlení.

Dotaz č. 3/I

*Další nesrovnalost je u položky č. 48 z výkazu výměr D.4.1.1. vytápění - OT, v rozpočtu chybí v popise, že se jedná o otopné těleso s vyšším požadavkem na hygienu.*

Odpověď č. 3/I

V popisu položky č. 48 R175617644 je uvedeno:

těleso otopné deskové ocelové; <b>čelní deska hladká</b> ; v = 900 mm; l = 1 000 mm; hloubka tělesa 157 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 3 kus; počet přidavných přestupných ploch 3; připojovací rozteč 50 mm; tepel. výkon 3 231 W
--

Běžná OT jsou profilovaná (ve výpočtu byly uvažovány OT Radik - provedení Plan, typ Hygiene nezajišťuje požadovaný výkon).

Ing. Pavel Šrom  
vedoucí Odboru investic  
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

v z. Mgr. Jakub Váňa  
vedoucí oddělení veřejných zakázek  
Odboru investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Přílohy:

Příloha č. 1 – Opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr