

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 7

Název veřejné zakázky :	Rekonstrukce budovy SVČ Ivančice
Zadavatel :	Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace
IČ zadavatele :	44946902
Druh veřejné zakázky :	stavební práce
Druh zadávacího řízení :	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byl doručen požadavek v následujícím znění:

„Ve výpisu výplní otvorů poskytnutém v dodatečné informaci č. 2. jsou pozice 1, 2, 8, kde je napsáno dřevěné prosklené dveře, ale požární odolnost je DP1 – což je požadavek na materiál hliníku nebo oceli. Co z toho platí? Dále ve výpisech nejsou specifikovány zárubně – budou ocelové, obložkové nebo rámové?“

Odpověď zadavatele:

- konstrukce dveří v pozicích č.1, 2 a 8 bude kovová (platí požadavek DP1)
- zárubně budou u výše uvedených dveří kovové, rámové.

Zadavatel s odkazem na ustanovení §99 odst.2) zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do **18.12.2018 do 16:00 hod.**

V Ivančicích dne 3.12.2018

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele na základě plné moci